

Všetkým známým záujemcom

Piešťany, 17.06.2019

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 10**

Dňa 07.06.2019 bola verejnému obstarávateľovi mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice, doručená žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k zákazke na uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice II.**“, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku UVO č. 102/2019 zo dňa 23.05.2019 pod. č. 13411 - WYP.

**Otázka č. 1**

V „*Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie č. 4*“ je v odpovedi na otázku č. 1 uvedené „Bližšia špecifikácia je obsahom príloh k tejto odpovedi na žiadosť vysvetlenie.“ V prílohe je Technický list a Prehlásenie o zhode „CARLEX termoizolačná hmota“, v ktorom je uvedená aplikovaná hrúbka 0,5-1,0 mm, čo máme potvrdené aj od výrobcu.

Vo výkaze výmer je pri tejto položke a aj v PD vo výkresoch v „Legende skladieb“ uvedená hrúbka 5 mm, ale v PD vo výkrese „Rez A-A a Rez B-B“ je uvedená hr. 1,5 bez mernej jednotky.

Ani jedna hrúbka nezodpovedá hrúbke udávanej výrobcom materiálu „CARLEX termoizolačná hmota“.

Máme dodržať vami zaslanú špecifikáciu materiálu k danej položke? Ak áno, žiadame opraviť hrúbku vrstvy vo VV.

Alebo máme oceniť materiál od iného výrobcu, aby bola dodržaná hrúbka stierky (omietky) 5 mm?

**Odpoveď:**

**Tento materiál môže byť použitý ako stierka o potrebnej hrúbke 1,5-5mm alebo ako náter o hr.0,5mm. Vlastnosti tohto materiálu nie sú závislé od jeho hrúbky.**

**Uchádzač v ponuke ocení tento materiál v súlade so zaslanou špecifikáciou a zároveň dodrží aj hrúbku stierky 5 mm.**

S pozdravom

JUDr. Silvia Štarková  
kontaktná osoba pre VO