



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

CEOC
INTERNATIONAL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ODBORNÉ STANOVISKO

č. 1480/4/2018-01

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum vykonania posúdenia: 05.03.2018

Názov zariadenia: Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá E4 - Vykurovanie

Charakteristika technologického zapojenia:

Vykurovací systém teplovodný s tlakovou expanznou nádobou s membránou

Zdroj tepla: Kotel BUDERUS GE 515 240 – 1 ks

Kotel BUDERUS GE 515 230 – 1 ks

Technologické zapojenie obsahuje:

	Názov zariadenia	Počet kusov	Zaradenie zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č. 1	
			skupina	B písm. a)
1.	Zdroj tepla	2	skupina	A písm. b1)
2.	Tlaková nádoba stabilná	2	skupina	B písm. f1)
3.	Poistný ventil	3	skupina	

Spracovateľ dokumentácie: Ing. Ivan Zaťko, J. Slottu 6466/11, 917 01 Trnava

Umiestnenie zariadenia: Objekt kaštieľa Dolná Krupá, parc. č. 429/1, 429/2

Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: Slovenské národné múzeum
Vajanského náb. 2
814 36 Bratislava

Podklady na vydanie odborného stanoviska:

1.1 Žiadosť zn. SNM-Hum/38/16022018, zo dňa 16.02.2018

1.2 Predložená dokumentácia a doklady

- Pôdorys kotolne – výkres č.: E4-02; Schéma zapojenia kotolne – výkres č.: E4-04;
Technická správa č. E4-a; Výkaz-výmer č. E4-b.

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie (Tlakové nádoby stabilné - A/b1 – 2 ks) vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky 508/2009 Z.z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie

Žiadateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko N o ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Nitre, dňa: 09.03.2018



za Technickú inšpekciu, a.s.
Jozef Grman
vedúci oddelenia inšpektorov I.

344546

OS11-017