



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Organizačná zložka OZ Gemer
Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

Dobrý deň,

Zasielam odpoveď projektanta na nasledujúcu otázku:

Otázka:

V pol. Č 38 - Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm – žiadame o spresnenie frakcií, z ktorých má byť vrstva MSK vyskladaná.

Odpoveď: Frakcia 0-8 mm – 33%

Frakcia 8 – 16 mm – 33%

Frakcia 16 – 32 mm – 34%

S pozdravom

Ing. Peter Fedor

oblastný manažér verejných obstarávaní

Dátum a čas doručenia: 25. 3. 2024 8:46