



ULOŽENIE V KOMUNIKÁCII



ULOŽENIE V TERÉNE



LEGENDA:

- 1 VODOVODNÉ POTRUBIE
- 2 SIGNALIZAČNÝ VODIČ – AKY 2x 4 mm²
- 3 PIESKOVÉ LÔŽKO ULOŽENIA POTRUBIA HR. 150 mm, ZRNO MAX. Ø 30 mm, ZHUTNENÉ V CELKU
- 4 OBSYP POTRUBIA PIESKOM HR. 300mm NAD POTRUBIE, ZRNO MAX. Ø 30mm, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH HR. 150 mm
- 5 ZÁSYP RYHY VÝKOPOVOU ZEMINOU ALT. ŠTRKODRVA, ZRNO MAX. Ø 50mm, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH HR. 300 mm
- 6 ZEMINA TERÉNU, VÝKOP S PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM
- 7 ODHUMUSOVANIE A OPĎTOVNÉ ZAHUMUSOVANIE HR. 150 mm
- 8 PŎVODNÝ POVRCH TERÉNU – ZEMINA
- 9 PŎVODNÝ POVRCH TERÉNU – ASFALT
- 10 VIBROVANÝ ŠTRK HR. 100 mm
- 11 OBALOVANÉ KAMENIVO HR. 100 mm
- 12 ASFALTOBETŎN I–II, HR. 50 mm
- 13 VÝSTRAŽNÁ FŎLIA FARBA BIELA
- 14 DRENÁŽ DN 100 v prípade vÝskytu podzemnej vody
- 15 KANALIZAČNÉ POTRUBIE



Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	TZB-PLUS, s.r.o V.V. Majakovského 2361/8 984 01 Lučenec	
Ing. P. Machava	Ing. Lukáš RÁCZ, PhD.	Ing. Lukáš RÁCZ, PhD.		
Stavebník: Banskobystrický samosprávny kraj, nám.SNP č.23 „Banská Bystrica			Formát	2xA4
Miesto stavby: stredisko Tuhárske námestie,			Dátum	12/2019
Názov objektu: Vybudovanie evakuačných výtahov- PD pre DSS LIBERTAS, stredisko Tuhárske námestie			Stupeň	PpSP
			Číslo zák.	95/2019
Druh projektu: ZDRAVOTECHNIKA			mierka	č.v.
Výkres : Uloženie potrubia			1:25	4