

# LEGENDA PBS:

OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU (požiarnymi stenami a obvodovými konštrukciami)

OZNAČENIE NADZEMNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU, STUPEŇ PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

**N1.01 -I°**

POŽIARNÝ UZÁVER (PROTIPOŽIARNE DVERE) V PREVEDENÍ EW – OBMEDZUJÚCI ŠÍRENIE TEPLA, POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOSŤ 15 minút,  
D1 =DRUH KONŠTRUKČNÉHO PRVKU (aj nehor?avé), C=AUTOMATICKÝ UZATVÁRAČI MECHANIZMUS (TZV. SAMOZATVÁRAČ, alebo napojenie na EPS), S – dymotesné

**E-C/S 15 D1**



NAVROHOVANÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ ABC (hmotnosť náplne 6kg) –P6 (doporučené rozmiestnenie je v pôdorysoch PBS)



ZÓNA ... CELÁ STAVBA (t.z. viac požiarnych úsekov), V KTOREJ SA MÔŽE PRÍSLUŠNÁ FUNKČNOSŤ (vzťahuje sa na vypínanie ele.energie v prípade požiaru z dôvodu prerušenia činnosti pri evakuácii osôb a zdoľávaní požiaru) REALIZOVAŤ NEZÁVISLE OD INÉHO ČLENENIA



OVLÁDACÍ PRVOK TOTAL STOP PRE VYPNUTIE DODÁVY ELE.ENERGIE PRE VŠETKY ELE. ZARIADENIA V STAVBE VRÁTANE ZARIADENÍ V PREVÁDZKE POČAS POŽIARU



OVLÁDACÍ PRVOK CENTRAL STOP PRE VYPNUTIE DODÁVY ELE.ENERGIE PRE ELE. ZARIADENIA V STAVBE, KTORÉ NIE SÚ ELEKTRICKÝMI ZARIADENIAMÍ V PREVÁDZKE POČAS POŽIARU