LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Všetkým známym záujemcom

V Banskej Bystrici dňa 27.03.2024

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov:	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo:	Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO:	36038351
DIČ:	2020087982
IČ DPH:	SK2020087982

(ďalej aj ako ,,verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania
Druh postupu: Verejná súťaž
Názov zákazky: **„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Sever II.“**

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2024/S 047-136752 zo dňa 06.03.2024 a vo Vestníku VO č. 48/2024 dňa 07.03.2024 pod. č. 7895-MSP
Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie.

c) Predmet :
Na základe Žiadostí o vysvetlenie, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 26.03.2024, verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede resp. vysvetlenie nasledovne:

Otázka č. 1:

Nakoľko verejný obstarávateľ nedovoľuje náhradu tvárnice za TBM 40-50 49,5x59x7,6, tak žiadame verejného obstarávateľa o zadanie konkrétneho výrobcu, nakoľko tento výrobok stavebný trh nemá v ponuke..

Odpoveď na otázku č. 1:

Nie je zakázané tvárnicu nahradiť iným rozmerom, dôležitá je funkčnosť. Na podobnú otázku verejný obstarávateľ už odpovedal, nakoľko nie je možné predom predpokladať či sa cenníkové materiály budú vyrábať aj o x rokov a zároveň v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa sa neuvádzajú vo výkaze výmer konkrétny výrobcovia, výrobok neuvedieme.
Pôvodná otázka: Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie položky č. 78. Prepočet množstva materiálovej položky k ukladaniu je podľa priekopovej tvárnice TBM 1-60 620x300x154,5 - takáto tvárnica vo výkaze výmer nie je !

Tvárnica TBM 1-60 620x300x154,5 vo výkaze výmer nie je. Investor trvá **(teda nebude meniť výkaz výmer)** na použití tvárnice v zmysle PD, teda TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6. Ak sa použije tvárnica TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6, je prepočet správny: 2 ks/ bm teda (4062,0+17,0) x 2 = 8 158 ks.

Samozrejme, dodávateľ môže použiť inú tvárnicu, ale prepočet si urobí sám a v ponuke to samozrejme zohľadní.

V prípade, že sa použije iná tvárnica, napr. TBM 1-60 620x300x154,5 je prepočet 3,334 ks/ bm teda (4062,0+17,0)x3,334 = 13 600 ks avšak nebude sedieť výmera položiek 72 - 465921215 a 76 - 451571112.

PONUKOVÉ CENY predmetných položky uchádzač primerane zohľadní **v závislosti od šírky uvažovanej tvárnice!**

Ing. Pavol Tisoň
osoba poverená verejným obstarávaním