



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Jana Vašíčková	Banská Bystrica 28. 03. 2023
-----------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------

Vec

Odpoveď č. 3 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 22.03.2023 o 14:53:35 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania 9168 – MSP Vestník č. 45/2023 - 01.03.2023, EÚ Vestník 2023/S 042-124458. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď.

Otázka uchádzača:

1. SO 01 Most 5328-4

- Žiadame verejného obstarávateľa zjednotiť a opraviť rozpor medzi TS, prehľadným výkresom – nový stav a výkazom výmer, keďže skladba vozovky na moste je podľa:

Technická správa:

Asfaltový betón AC 11obrus 50 mm

Spojovací postrek 0,50 kg/ m²

Asfaltový betón AC 11 obrus PmB 40 mm

Spojovací postrek 0,50 kg/m²

a

Výkaz výmer:

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm

Spojovací postrek 0,5 – 0,7 kg/m²

Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm

Ktorá skladba je správna?

Odpoveď:

Z tohto dôvodu bude položka č. 57 (577144411 Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm) nahradená položkou :(577134251 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm) s ponechanou výmerou 312,00 m².

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa