



• •
Všetci záujemci
• •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2023/003724-005

Vybavuje

Ing. Roman Novosad

Bratislava

22.03.2022

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu II, uverejnené vo vestníku 050/2023 pod č. 10319-MSP dňa 8. 3. 2023 a EÚ 2023/S 047-139039 zo 7.3.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č.1

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov v časti vzduchotechnika. Projektová dokumentácia - architektúra obsahuje zakreslenú vzduchotechniku v rozsahu jednej klimatizačnej jednotky, 7 ks ventilátoroch a potrubí k týmto zariadeniam. Projektová dokumentácia požiarnej ochrany obsahuje okrem klimatizačnej jednotky, 7ks ventilátorov a potrubí k týmto zariadeniam aj rekuperačné jednotky centrálné a samostatné. Ďalej projektová dokumentácia časť elektroinštalácia obsahuje tak isto okrem klimatizačnej jednotky, 7ks ventilátorov a potrubí k týmto zariadeniam aj rekuperačné jednotky centrálné a samostatné. Výkaz výmer obsahuje len klimatizačnú jednotku, 7 ks ventilátorov a potrubia k týmto zariadeniam. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, čo je platné.

Odpoveď na otázku č. 1:

Na základe rozhodnutia investora bola požiadavka na rekuperáciu zrušená a nie je predmetom tohto projektu a verejného obstarávania. V architektonickej časti projektovej dokumentácie je aktuálne riešenie vetrania a teda platí to čo je uvedené vo Výkaze výmer, bez rekuperácie ako stenovej, tak aj centrálnej.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR