



* Prostředí a zóny ve smyslu ČSN 332000-7-701 ed.2

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant	Vypracoval / Kreslil	Projektová kancelář desbro Veselá 15 68602 Znojmo IČO: 151 085 634 e-mail: projekce_kosak@seznam.cz Adresa: A. 10017/3 IČ: 10113933 Licence programu 90200810
Ing. Jaroslav Kosík		Bc. Jaroslav Kosík	Bc. Jaroslav Kosík	
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Chvalovice	
Investor:	Obec Chvalovice			
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU, NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU PARC. Č. 303/3, 303/9, 1391, 1392 K. Ů. CHVALOVICE SO 01.4 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD			Zak. číslo 27/2022 Formát A4 Stupeň DPS Datum 8/2022
Výkres SO 01 HLAVNÍ OBJEKT 1. PP - osvětlení				Měřítka 1:50 Číslo výkresu D 1.4.00.3