



**Poznámky:**  
- digestoře a zpevň. kladky v kuchyních-dod. inženýru,  
- potrubí přesahující z jádra do místnosti musí mít požární úspěšku,  
- potrubí min. 500 mm od jádra musí být z nehořlavých hmot,  
- digestoře min. 50 mm od jádra,  
- digestoře musí být připojeny potrubím z nehořlavých hmot min. 500 mm od jádra.

Zodpovědný projektant: Ing. Marek CZUDEK  
Misto stavby: Chvalovice  
Investor: Obec Chvalovice  
Výrazovatel: Ing. Marek CZUDEK  
Kaj. Jihomoravský

**bb klima**  
klimatizace - vzduchotechnika  
Chvalská 373/II, 689 02 ZNOJMO  
projekce@bbklima.cz tel.515224122

Formát: 6x/4/4  
Datum: 09/2022  
Stupeň: DPS  
Měřítko: 1:50  
Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU  
SO 01 - Hlavní objekt  
SO 01.3 - Vzduchotechnika a chlazení

Období: 22-18  
Archivní číslo: 06  
Dokument: 06