



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV	Vnější vlivy	Em (lx)
2.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	AB5	150
2.02	CHODBA	AB5	100
2.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	AB5	100/300
2.04	POKOJ	AB5	100
2.05	KOUPELNA	*AB5	200
2.06	CHODBA	AB5	100
2.07	POKOJ	AB5	100
2.08	OBÝVACÍ POKOJ + KK	AB5	100/300
2.09	KOUPELNA	*AB5	200
2.10	CHODBA	AB5	100
2.11	KOUPELNA	*AB5	200
2.12	OBÝVACÍ POKOJ + KK	AB5	100/300
2.13	POKOJ	AB5	100
2.14	CHODBA	AB5	100
2.15	POKOJ	AB5	100
2.16	OBÝVACÍ POKOJ + KK	AB5	100/300
2.17	KOUPELNA	*AB5	200
2.18	CHODBA	AB5	100
2.19	POKOJ	AB5	100
2.20	OBÝVACÍ POKOJ + KK	AB5	100/300
2.21	KOUPELNA	*AB5	200
2.22	CHODBA	AB5	100
2.23	KOUPELNA	*AB5	200
2.24	OBÝVACÍ POKOJ + KK	AB5	100/300
2.25	POKOJ	AB5	100

* Prostedí a zóny ve smyslu ČSN 332000-7-701 ed2

Stoupačky:
5 - CYKY-J 3x1,5 + CYKY-J 5x1,5 pod om. - el. pohon okna ve 4. NP z rozv. RH v 1. NP
6 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod na půdu z rozv. RH v 1. NP
Rb - CYKY-J 5x6 + CYKY-J 5x1,5 pod om. - přívod pro rozvaděče Rb z rozv. RH v 1. NP
HOP - CYA1PEX16 pod om. - hlavní pospojování pro rozvaděče Rb z HOP v 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

Vedoucí projektant Ing. Jaroslav Kosík	Zodpovědný projektant Bc. Jaroslav Kosík	Vypracoval / Kreslil Bc. Jaroslav Kosík	Projektční kancelář elektro Veselá 15 68602 Znojmo mobil: 731 085 634 e-mail: projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #0000810	
Kraj: Jihomoravský	Místo: Chvalovice			
Investor: Obec Chvalovice				
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU, NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU PARC. Č. 303/3, 303/9, 1391, 1392 K.Ú. CHVALOVICE S O 01.4 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	Zak. číslo 27/2022	Formát 8A4		
	Stupeň DPS	Datum 8/2022		
Výkres SO 01 HLAVNÍ OBJEKT 2. NP - technologické rozvody	Měřítko 1:50	Číslo výkresu D 1.4.400.10		