



Stoupačky:

- PC - AY4/toy25mm pod om. - zatrubkování rozvodu internetu z rozv. RMPS (PC) v 1. PP do bytu
- DT - AY4/toy20mm pod om. - zatrubkování rozvodu dom. telefonu z rozv. RH v 1. PP do bytu
- PS - AY4/toy20mm pod om. - zatrubkování sděl. rozvodu topení z rozv. RMAR v 1. PP do bytu

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval / Kreslil		Projektční kancelář elektro Veselá 15 66602 Znojmo mobil: 731 085 834 e-mail: projekce_kosik@seznam.cz			
Ing. Jaroslav Kosík		Bc. Jaroslav Kosík		Bc. Jaroslav Kosík					
Kraj: Jihomoravský		Místo: Chvalovice				Autorizace č. 0001753 IČ: 10113633 Licence programu č.000910			
Investor: Obec Chvalovice									
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU, NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU PARC. Č. 303/3, 303/9, 1391, 1392 K. Ú. CHVALOVICE S O 01.4 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD						Zak. číslo		27/2022	
						Formát		8A4	
						Stupeň		DPS	
						Datum		8/2022	
Výkres SO 01 HLAVNÍ OBJEKT 2. NP - zatrubňování sděl. rozvodů						Měřítko		Číslo výkresu	
						1:50		D 1.4.400.11	