



PA prípojnica pospojovania PA
CY16 umiestnená v krabici nad
podlahou-dôležité pre dĺžky
vodičov CY4

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 50Hz 230/400V TN-C

OCHRANA PRED ZASAHOH EL. PRUDOM:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

a) ochrana základná (pred priamym dotykom) – izolovaním živých častí/zábranami a krytmi

b) ochrana pri poruche - ochranné uzemnenie, pospájanie/samočinné odpojenie pri poruche

Investor: obec SLANEC

Miesto: parcela č.: 806/4, kat.územie: Slanec

Stayba:

avba: **CENTRUM INTEGROVANEJ
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC**

HIP
Autor
Gen. proj.

Ing. arch. Martin Schaller

Ing. Beáta Zuštiaková

Dátum: 10/2018 Vypracoval: ing. Róbert PAPCUN

Mierka: **1:100** Z odp. proj. **ing. Róbert PAPCUN**

Obsah:	
--------	--

2.NP
dispozícia obvodov PRS

Stupeň:

PSP

Archív. č.:

201810-7dr 1-66

Výkres č.:

201.1-0

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.

elektro
od projektu
po revíziu

projekt

Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com

elektro
od projektu
po revíziu

projekt

Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com