



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PE/N AC 50Hz 230/400V TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41: samočinné odpojenie napájania čl.411

a) ochrana základná (pred priamym dotykom): - izolovaním živých častí, čl. A.1 / - zábranami a krytmi, čl. A.2

b) ochrana pri poruche: - ochranné uzemnenie, čl. 411.3.1 / - ochranné pospájanie, čl. 411.3.2

- samočinným odpojením pri poruche, čl. 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3 a 415.1

Investor: obec SLANEC

Stavba: **CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC**

Miesto: parcela č.: 806/4, kaň.územie: Slanec

Objekt: **PS-elektroinštalácia a bleskozvod**

HIP Autor: Ing. arch. Martin Schaller
Gen. proj.: Ing. Beáta Zušňaková

Obsah: **Rozvádzač RH**

Účel: PSP
Dátum: 10/2018 Časť: ELEKTRO
Mierka: - Zmena: -
Archív. č.: 201810-Zdr.1-66

Vypracoval: Ing. Róbert PAPCUN
Zodp. proj.: Ing. Róbert PAPCUN

Lístov: 1
Výkres č.: 1

E-8

Vykonávanie odbornej prehliadky-revizie §13 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení

Ing. Róbert Papcun
papcun@gmail.com
0944 421 930

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z.