



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PE/N AC 50Hz 230/400V TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41: samočinné odpojenie napájania čl.411

a) ochrana základná (pred priamym dotykom): - izolovaním živých častí, čl. A.1 / - zábranami a krytmi, čl. A.2

b) ochrana pri poruche:- ochranné uzemnenie, čl. 411.3.1.1 / - ochranné pospájanie, čl. 411.3.1.2

- samočinným odpojením pri poruche, čl. 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3 a 415.1

Investor: obec SLANEC Miesto: parcela č.: 806/4, kať.územie: Slanec

Stavba: **CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC**

Objekt: **PS-elektroinštalácia a bleskozvod**

HIP Autor: Ing. arch. Martin Schaller  
Gen. proj.: Ing. Beáta Zuštiaková

Obsah: **Rozvádzač R1.1-pediatrická ambulancia**

Účel: **PSP**  
Dátum: **10/2018** Časť: **ELEKTRO**  
Mierka: - Zmena: -  
Archív. č.: **201810-Zdr.1-66**  
Vypracoval: **ing.Róbert PAPCUN**  
Zodp.proj.: **ing.Róbert PAPCUN**  
Listov: **1** Vykres č.:  
List.č.: **1**

**E-9**

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z.

1. Zdravotné stredisko Slanec ELL 15\_11\_2018 11:07:24

**Vykonávanie odbornej prehliadky-revize §13 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení**

elektro projekt  
od projektu po revíziu  
revízie  
Ing. Róbert Papcun  
rpapcun@gmail.com  
0944 421 930