



NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C  
3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S

OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUCHE:  
-samočinným odpojením v sieti TN  
-doplnkové pospájanie  
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
-izolovaním živých častí  
-zábraniami a krytmi,  
doplnková:  
-prúd. chrániči

Investor:	obec SLANEC	Dátum:	10/2018
Stavba:	<b>CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC</b>	Formát:	A3 / 2 x A4
Objekt:	PS-elektroinštalácia a bleskozvod	Mierka:	1:100
Miesto:	parceta č.: 806/4, kať.územie: Slanec	Arch. č.:	201810-Zdr.1-66
Názov výkresu:	1.NP - dispozícia obvodov osvetlenia	Zmena č.:	-
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí, alebo		Arch. čísla:	-
		Výkresu č.:	-
		Výkres číslo:	<b>E-1</b>

**elektrO**  
nizkopr. od  
projektu  
revízie

**Vykonávanie odbornej prehliadky-revize §13  
Výnálezky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení**

Ing. Róbert  
Papcun  
0944 421 930  
rpapcun@gmail.com

Spracovateľ:

Učel: PSP

Ing. Róbert  
Papcun  
0944 421 930  
rpapcun@gmail.com

Ing. Róbert  
Papcun  
0944 421 930  
rpapcun@gmail.com