



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PE/N AC 50Hz 230/400V TN-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41: samočinné odpojenie napájania čl.411

a) ochrana základná (pred priamym dotykom): - izolovaním živých častí, čl. A.1 / - zábranami a krytmi, čl. A.2

b) ochrana pri poruche:- ochranné uzemnenie, čl. 411.3.1.1 / - ochranné pospájanie, čl. 411.3.1.2

- samočinným odpojením pri poruche, čl. 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3 a 415.1

Investor: obec SLANEC	Miesto: parcela č. 806/4, kať.územie: Slanec	HIP Autor: Ing. arch. Martin Schaller	Účel: PSP	Vypracoval: ing.Róbert PAPCUN	19	20
Stavba: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC	Objekt: PS-elektroinštalácia a bleskozvod	Gen. proj.: Ing. Beáta Zuštiaková	Dátum: 10/2018	Časť: ELEKTRO	Zodp. proj.: ing.Róbert PAPCUN	
		Obsah: Rozvádzač R2.3-Stomatologia	Mierka: -	Zmena: -	Listov: 1	Výkres č. E-12
			Archív. č.: 201810-Zdr.1-66		List č. 1	
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z.						

Vykonávanie odbornej prehliadky-revize §13 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení

elektro projekt
od projektu po revíziu
Ing. Róbert Papcun
rpapcun@gmail.com
0944 421 930