



Poznámka:
V m.č. 1.27 je možné miesto nástenného hydrantu
osadiť hadicový naviják: Q=59 l/min, 20 m

LEGENDA MIESTNOSTI - 1.NP							
Číslo	Názov miestnosti	Plocha miest.[m²]	Podl.	STROP	Číslo	Názov miestnosti	Plocha miest.[m²]
1.01	ZÁVETRIE	17,42	P3		1.15	PREDSIEN WC - PACIENTI	3,95
1.02	CHODBA S RECEPCIOU	43,43	P2	KAZ. SDK	1.16	WC PACIENTI - ŽENY	2,64
1.03	VÝLEVKÁ	1,98	P2		1.17	WC PACIENTI - MUŽI	2,64
1.04	WC IMOBILNÝ	3,04	P2		1.18	PRÍPRAVOVNÁ - PEDIATER	24,19
1.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	9,1	P2		1.19	AMBULANCIA - PEDIATER	17,84
1.06	PREDSIEN PERSONÁL	3,57	P2		1.20	SKLAD - PEDIATER	7,41
1.07	PREDSIEN WC - MUŽI	2,84	P2		1.21	PREDSIEN WC - PEDIATER	1,41
1.08	WC - MUŽI	1,44	P2		1.22	WC - PEDIATER	1,41
1.09	PREDSIEN WC - ŽENY	2,09	P2		1.23	ZÁDVERIE - INFЕКČNÉ	23,96
1.10	WC - ŽENY	1,21	P2		1.24	KOTOLŇA	21,54
1.11	ČAKÁREŇ - PEDIATER	30,36	P1	KAZ. SDK	1.25	SCHODISKO	9,30
1.12	WC - INFЕКČNÉ	3,52	P1		1.26	VÝŤAH	2,8
1.13	ČAKÁREŇ - INFЕКČNÉ	9,59	P1		1.27	CHODBA	19,09
1.14	VÝLEVKÁ - PEDIATER	2	P2		1.28	ARCHÍV	18,03



ZAČIATOK ÚNIKOVEJ CESTY
SMER ÚNIKU
VÝCHOD NA VOLNÉ PRIESTRANSTVO
POČET EVAKUOVANÝCH OSOB

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY			
Názov stavby:	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Slanec	Investor:	Obec Slanec
Obsah vykresu:	Pôdorys 1.NP	Vypracovala:	Ing. Daniela Kristiňáková
Miesto stavby:	parcela č.: 806/4, kat.územie: Slanec	Mierka	1 : 125
		Dátum:	11/2018
			PO 1