

# PROTOKOL č. 62-12/2018

## o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000–5–51: 2010

pre investora : Obec Kolačkov

v Kežmarku, dňa : 20. 12.2018

Zloženie komisie :

predseda	:	Ing. Pavel MITTER	- autorizovaný elektroprojektant
člen	:	p. Štefan Imrich	- elektrotechnik špecialista
člen	:	Ing. Janka Dunajská	- Dista projekt, Poprad
ostatní účastníci jednania : ---			

Názov objektu :                      Revitalizácia centra  
v obci Kolačkov  
SO 06 – Osvetlenie priechodov pre peších

Podklady použité pre vypracovanie protokolu : a/ požiadavky investora  
b/ obhliadka jestvujúceho stavu

Prílohy : ---

Popis technologického procesu a zariadenia : **verejné osvetlenie priechodov pre peších.**

### Rozhodnutie komisie :

## Stanovenie charakteristík vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51: 2010

- pre všetky **vonkajšie priestory** riešené v projekte sú stanovené vonkajšie vplyvy :  
AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD - dážď, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3,  
AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

Zdôvodnenie: Určenie vonkajších vplyvov je jednoznačne opísané v STN 33 2000-5-51: 2010

\_\_\_\_\_

20.12.2018

dátum spísania protokolu

podpis predsedu komisie