

- co cestný obrub.so skosením 100/25/15, do bet. lôžka s oporou
- ro15 cestný obrub.rovný 100/25/15, do bet. lôžka s oporou, zapustiť – 10 m
- ro8 cestný obrub.rovný 100/25/8, do bet. lôžka s oporou, zapustiť – 105 m
- re rezanie asfaltu na okraji komunikácie – 10 m

1 konštrukcia - asfaltová plocha - miestna komunikácia - výstavba
TYP 1

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC 11 O; CA 35/50; I	50 mm	STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ BETÓN PRE HORNÚ PODKLADNÚ VRSTVU	AC 16 P; CA 35/50; I	60 mm	STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ	PS CB	0,8kg/m²	
CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM C _{5/6} ; 22	180 mm	STN 73 6126
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	ŠD 31,5(45)G _c	200 mm	STN 73 6126

KONŠTRUKCIA SPOLU 500 mm

E_{pn}= 45 MPa únosnosť podlažia

2 konštrukcia - TYP 2 - dláždená plocha - chodník pri parku

BET.DLAŽBA (37,5/25 a 25/25 resp. iný veľký formát)	80 mm
láovo sivá melírovaná, bez fázy-s rovnými hranami	
drvené (ťažené) kamenivo 4/8	40 mm
nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 G _c	ŠD 31,5(45)G _c 100 mm
nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 G _c	ŠD 31,5(45)G _c 200 mm

KONŠTRUKCIA SPOLU 420 mm


E_{pn}= 30 MPa únosnosť podlažia

3 konštrukcia - TYP 3 - dláždená plocha - spevnená plocha č.3 - pri potravinách
prejazd vozidiel zásobovania

BET.DLAŽBA (37,5/25 a 25/25 resp. iný veľký formát)	80 mm
láovo sivá melírovaná, bez fázy-s rovnými hranami	
drvené (ťažené) kamenivo 4/8	40 mm
CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM C _{5/6} ; 22 180 mm
nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 G _c	ŠD 31,5(45)G _c 200 mm

KONŠTRUKCIA SPOLU 500 mm

E = 45 MPa únosnosť podlažia

STAVBA	REVITALIZÁCIA CENTRA V OBCI KOLAČKOV		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 03 MIESTNA KOMUNIKÁCIA A SPEVNEÉ PLOCHY OKOLO DOMU SMÚTKU		
 Ing. Janka Dunajská DISTA projekt Šrobárova 2682/50 058 01 Poprad projektovanie dopravných stavieb tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585 e-mail: dista@slovanet.sk	INVESTOR	OBEC KOLAČKOV	
	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DSP, DRS	
	VYPRACOVAL	ING. Janka DUNAJSKÁ	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. Janka DUNAJSKÁ	
	MIERKA:1:500/100	FORMÁT: 2 A4	DÁTUM: 11/2018
PRIEČNE REZY A VZOROVÝ REZ			ČÍSLO VÝKRESU: 03.3