




NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:
3/1PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S
1/1PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.411.2
- Izolácia živých častí čl.1
- Ochrana pred výbojom čl.1
- OCHRANA PRED POŽIAROM: STN 33 2000-4-41 čl.411.3
- Ochranné uzemnenie a pospájanie čl.411.3.1
- Samočinné odpojenie napájanie v systéme TN čl.411.3.2
- Doplnková ochrana grúrovými chráničmi čl.411.3.3
MALE NAPÁTIIE SELV a PELV STN 33 2000-4-41 čl.414
DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.415
- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1
- Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2
+600V DC, IT



Rok	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	čer	čvn	Srp	Zář	říj	Lis	Pro
kWh	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650





Zhotoviteľ PU

Bahernik-M.B.E.s.r.o.
ICO:51842009, IČ DPH:SK2120801166
Dostojevského 4684/75, 058 01 Poprad
tel.: 0908 512 443
mail: info@bahernikmbe.sk

Zodpovedný projektant: Ing. Michal Bahernik *Bahernik*
Vypracoval: Ing. Michal Bahernik *Bahernik*

Investor	Pekáreň - ORTEK s.r.o. Lidická 1621/35 059 51 Poprad - Matejovce
Názov stavby	FVZ Pekáreň - ORTEK s.r.o.
Stupeň PD	Stupeň pre realizáciu
Názov výkresu:	FVZ
Profesia:	Elektronikár
Arch. číslo:	22-046
Formát:	297x420
Zakazka:	PU
Stupeň:	KV
Miesto stavby	Lidická 1621/35 059 51 Poprad - Matejovce parc.č. 411/1
Mierka:	-
Datum:	04/2022
Císlo výkresu:	0020
Profesia:	EL

