

**Protokol o priradení čísel skupín a klasifikácie bezpečnostných technických prostriedkov budov pre zdravotnícke priestory,
vypracovaný odbornou komisiou**

STAVBA: DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

OBJEKT: SO01-DETEŇNÝ ÚSTAV

INVESTOR: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Limbová 2, 837 52 Bratislava

STUPEŇ: STAVEBNÉ POVOLENIE

Členovia komisie:

Zástupca užívateľa /
prevádzkovateľa : Mgr. Michal Machánek
 Riaditeľ odboru strategických
 investícií
 Ministerstvo zdravotníctva SR

Generálny projektant / HIP
: Ing. Jozef Gonos

Projektant
elektroinštalácie: Ing. Viktor Kraus

V súlade s STN 33 2000-7-710 z roku 2013 je v jednotlivých miestnostiach pre zdravotnícke priestory stanovený typ, skupina a trieda miestnosti a jej zaradenie podľa prílohy A, B a tabuľky A.1, B.1 nasledovne :

Číslo	Názov	Typ miestn	Skupina	Trieda	Popis činnosti
	SO01-2.NP				
1.20	Konziliárny lekár		1	15	
1.21	Sestra konz. lekára		1	15	
1.33	Izolačná miestnosť		1	15	
1.36	Ošetrovňa		1	15	
1.37	Terapeutická miestnosť		0	15	
1.38,1.43,1.44,1.48,1.49,1.52,1.53,1.56,1.59,1.60,1.63,1.64,1.68,1.69,1.72,1.73,1.76,1.83,1.84,1.87,1.109,1.110,1.114,1.115,1.119,1.120,1.123,1.126,1.127,1.130,1.132,1.133,1.137,1.138,1.142,1.143,1.148	Izba		0	15	
1.103	Terapeutická miestnosť		0	15	
1.151	Ošetrovňa		1	15	
1.152	Vyšetrovňa		1	15	
1.153	Čistiaca miestnosť		0	15	
1.154	Príprava lekárov		0	15	
1.155	Umývanie nástrojov		0	15	
1.156	Zámková m.		1	0,5	

	SO01-2.NP				
2.6	Sestra konziliárneho lekára		1	15	
2.7	Konziliárny lekár		1	15	
2.18	Psychológ		1	15	
2.19	Psychológ		1	15	
2.33	Monitorovacia terapeutická miestnosť		1	15	
2.34	Ošetrovňa		1	15	
2.35	Izolačná miestnosť		1	15	
2.38	Izolačná miestnosť		1	15	
2.39,2.43,2.46,2.47,2.50,2.51,2.53,2.55,2.58,2.59,2.64,2.65,2.68,2.70,2.71,2.74,2.79,2.80,2.82,2.97,2.101,2.102,2.103,2.108,2.109,2.112,2.115,2.116,2.119,2.121,2.122,2.127,2.128,2.13	Izba		0	15	
2.93	Terapeutická miestnosť		0	15	
2.143	Vyšetrovňa		1	15	
2.144	Čistiaca miestnosť		0	15	
2.146	Príprava lekárov		1	15	
2.147	Umývanie nástrojov		0	15	
2.148	Základná miestnosť		1	0,5	
	SO01-3.NP				
3.4	Vedúci lekár		1	15	

Legenda:

Skupina 0 – zdravotnícky priestor, v ktorom nie je určené použitie nijakých aplikačných častí a v ktorom prerušenie (porucha) napájania nemôže spôsobiť ohrozenie života.

Skupina 1 – zdravotnícky priestor, v ktorom prerušenie elektrického napájania nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti pacienta a v ktorom sú aplikačné časti určené na použitie takto :

- externe
- invazívne na akúkoľvek časť tela, okrem tých, ktoré sú vymedzené rozsahom skupiny 2

Skupina 2 – zdravotnícky priestor, v ktorom sa aplikačné časti používajú pri úkonoch, ako sú napríklad :

- intrakardiálne úkony, procedúry alebo
- liečebné postupy spojené so základnými životnými funkciami alebo chirurgické operácie, pri ktorých prerušenie (porucha) napájania môže vyvolať nebezpečenstvo pre pacientov

Trieda 0 (bez prerušenia) - automaticky pripájané záložné napájanie dostupné bez prerušenia dodávky

Trieda 0,15 (veľmi krátke prerušenie) - automaticky pripájané záložné napájanie dostupné do 0,15 s

Trieda 0,5 (krátke prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie dostupné do 0,5 s

Trieda 15 (stredné prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie dostupné do 15 s.

Trieda >15 (dlhé prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie dostupné v čase dlhšom ako 15 s.

Určený typ miestnosti je pre užívateľa záväzný a pri akejkoľvek zmene účelu užívania danej miestnosti je potrebné aktualizovať protokol o type miestnosti a zosúladiť požiadavky na elektroinštaláciu novým podmienkam.

V Michalovciach 12/2018

Mgr. Michal Machánek