



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI

Číslo	Názov	Plocha	Ozn. podlahy	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stien	Povrchová úprava stropu
3.01	Sekretária	12,46 m <sup>2</sup>	P10	Koberiec	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.02	Riaditeľ	35,18 m <sup>2</sup>	P10	Koberiec	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.03	Zasadacia miestnosť	42,15 m <sup>2</sup>	P9	Vinylová podlaha	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.04	Vedúci lekár	18,02 m <sup>2</sup>	P9	Vinylová podlaha	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.05	Technická miestnosť	20,71 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.06	Schodisko	14,90 m <sup>2</sup>	P6	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.07	Výťah	6,21 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
3.08	Svetlík	4,35 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
3.09	Chodba	87,25 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba	Sadrokartónový podhľad
3.10	Sklad	14,54 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.11	Serverovňa	9,56 m <sup>2</sup>	P11	Vodná PVC	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.12	Schodisko	10,51 m <sup>2</sup>	P6	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.13	Svetlík	5,01 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
3.14	Sklad dvtlných vecí	69,72 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.15	Strojovňa vzduchotechniky	30,26 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.16	Chodba	13,08 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba	Sadrokartónový podhľad
3.17	WC ženy	8,12 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba keramický obklad v=2300mm	Sadrokartónový podhľad
3.18	Upratovačka	1,86 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba keramický obklad v=2300mm	Sadrokartónový podhľad
3.19	Wc muži	7,92 m <sup>2</sup>	P7	Protišmyková gresová dlažba	Sadrová omietka + maľba keramický obklad v=2300mm	Sadrokartónový podhľad
3.20	Denná miestnosť	24,98 m <sup>2</sup>	P8	PVC	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.21	Sodná pracovňa	20,46 m <sup>2</sup>	P9	Vinylová podlaha	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.22	Vedúca sestry + manažérka	19,87 m <sup>2</sup>	P9	Vinylová podlaha	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
3.23	THP pracovníci	39,29 m <sup>2</sup>	P9	Vinylová podlaha	Sadrová omietka + maľba	Sadrová omietka + maľba
		516,20 m <sup>2</sup>				

Legenda elektrických značiek:

- Káblová trasa tvorená žľabom MARS 500/100
- Káblová trasa tvorená žľabom MARS 125/100
- Spoločná káblová trasa vedená pod omietkou / nad podhľadom
- Svetelný rozvod káblami 1-CXKH-R 3-Jx1,5, 1-CXKH-R 3-Ox1,5, 1-CXKH-R 5-Ox1,5
- Rozvod regulácie osvetlenia DALI káblami 1-CXKH-R 2-Ox1,5
- Rozvod núdzového osvetlenia káblom 1-CXKH-V 3-Jx1,5
- TOTAL STOP tlačidlo nástenné v krabici
- Tlačidlo, polozáporné, 230V/10A, IP21
- Tlačidlo ANTIVANDAL, polozáporné, 230V/10A, IP21
- Jednopolový vypínač, polozáporný, radenie č.1, 230V/10A, IP21
- Jednopolový vypínač, polozáporný, radenie č.1, 230V/10A, IP44
- Jednopolový vypínač ANTIVANDAL, polozáporný, radenie č.1, 230V/10A, IP21
- Sériový spínač, polozáporný, radenie č.5, 230V/10A, IP21
- Striedavý spínač, polozáporný, radenie č.6, 230V/10A, IP21
- Prepínač sériový striedavý, polozáporný, radenie č.7, 230V/10A, IP21
- Snímač pohybu 360°, 230V/10A, IP20
- Ovládací modul pre spínanie svetlidiel 1xON+1xOFF komunikácia a napájanie po DALI zbernici
- Digidim multisenzor, obsahuje svetelný senzor, PIR senzor a senzor pre diaľkové ovládanie. Komunikácia po DALI zbernici
- EL1 - Svietidlo LED, Thome Lighting T-SQL0017, 25W, 230V/50Hz, IP44
- EL1 - Svietidlo LED, Thome Lighting T-SQL0017, DALI, 30W, 230V/50Hz, IP44
- EL2 - Svietidlo LED, Thome Lighting T-SQL0018, 30W, 230V/50Hz, IP44
- EL2 - Svietidlo LED, Thome Lighting T-SQL0018, DALI, 30W, 230V/50Hz, IP44
- EL3 - Svietidlo LED, Thome Lighting T-SQL0019, 36W, 230V/50Hz, IP44
- EL3 - Svietidlo LED, Thome Lighting T-SQL0019, DALI, 36W, 230V/50Hz, IP44
- EL4 - Svietidlo LED, Thome Lighting DownLight, 17W, 230V/50Hz, IP44
- EL5 - Svietidlo LED, Thome Lighting DownLight, 25W, 230V/50Hz, IP44
- EL6 - Svietidlo LED, Thome Lighting Tunnel LED AV, 2660lm, 26W, 18W, 230V/50Hz, IP66
- EL7 - Svietidlo LED, Thome Lighting Tunnel LED AV, 2660lm, 26W, 18W, 230V/50Hz, IP66 s PIR senzorm
- EL8 - Svietidlo LED, Thome Lighting DownLight SQ, 18W, 230V/50Hz, IP20
- EL9 - Svietidlo núdzové LED nástenné, 1x3W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44
- EL10 - Svietidlo núdzové LED stropné, 1x3W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44
- EL11 - Svietidlo nástenné GREENLUX STEP 10W GRAY NW, 10W, 230V/50Hz, IP54

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby!!!  
Jednotlivé položky vo výkaze výmer a rozpočte sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu!!

ROZVODNÁ SIET':  
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

 Duklianska 7 MICHALOVCE 071 01 ČÍSLO PARE:	AUTOR:	Ing. Jozef Gonos	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gonos			
	VYPRACOVAL:	Ing. Viktor Kraus	MIESTO STAVBY:				
	STAVBA:		MIESTO STAVBY:	Obec Hronovce, k.ú. Domaša, pč. 261/1, 262/2, 267/2, 262/1, 257/3, 257/102, 259/121, 257/2, 257/2P, 257/1, 259/20, 265/1, 257/6, k.ú. Čajkovo, p.č. 221/14, 301/1, 289_1784/1			
	INVESTOR:	MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Limbová 2, 837 52 Bratislava	FORMÁT:	9xA4	STUPEŇ PD:	TD	DÁTUM:
OBJEKT:	SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV		DIEL:		ELEKTROINŠTALÁCIE		
NÁZOV:	Svetelná elektroinštalácia 3.NP		MIERKA:	1 : 100	P. č.:	9	