


LEGENDA

- PRÍVOD PLASTOVÉ POTRUBIE S KYSLIK. BARIÉROU REHAURATHERM S 17x2,0
- - - SPĽAČKA S TEPLŔTOU PRÍVODU 40 °C PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE UKLADANÉ DO SYSTÉMVEJ DOSKY REHAU VARIONOVA 30-2 mm
- PRÍVOD PLASTOVÉ POTRUBIE REHAU RAUTITAN FLEX PRE NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES, RESP.
- - - SPĽAČKA PRE NAPOJENIE ROZDELOVAČOV PODLAHOVKY, VEDENÉ POD SYSTÉMOVOU DOSKOU, IZOLOVANÉ TRUBICAMI TUBULIT DG
- - - ROZDELENIE OKRUHOV DILATAČIOU
- - - ROZDELENIE OKRUHOV - HRANICA
- - - RZ 3 - 1. NP (13)
- ROZDELOVAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA REHAU HKVD SX-AG S PRIETOKOMERMI OSADENÉ V OCELOVEJ SKRINKE REHAU UP, RESP. AP /ROZMER PODLA DĹŽKY ROZDELOVAČA/

ORIENTAČNÁ SCHÉMA



Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby!!!
 Jednotlivé položky vo výkaze výmer a rozpočte sa môžu líšiť po dopracovaní realizáčného projektu!!!

±0,000 = 130,00 m.n.m

AUTOR:	Ing. Ján Ivanko	ZODPOVEDNÝ:	Ing. Ján Ivanko
VYPRACOVÁVAL:	Ing. Silvester Takáč	PROJEKTANT:	
DOKUMENTAČNÝ LIST:	071 01	MESTO STAVBY:	Obec Hronovce, k.ú. Domaša
INVESTOR:	MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Limbová 2, 837 52 Bratislava	FORMÁT:	10xA4
STUPEN:	Tend. dokumentácia	STAVBA:	04/2019
OSK:	SO 01 - DETENČNÉ CENTRUM	DĚL:	UKK
NAZOV:	1.NP ROZVODY UKK	MERKA:	1:50
		Š.Č.:	UVK2