LEGENDA

PRÍVOD / SPIATOČKA		PLASTOVÉ POTRUBIE S KYSLIK. BARIEROU REHAURAUTHERM S 17x2,0 S TEPLOTOU PRÍVODU 40 °C PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE UKLADANÉ DO SYSTÉMOVEJ DOSKY REHAU VARIONOVA 30-2 mm
PRÍVOD / SPIATOČKA		PLASTOVÉ POTRUBIE REHAU RAUTITAN FLEX PRE NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES, RESP. PRE NAPOJENIE ROZDEĽOVAČOV PODLAHOVKY, VEDENÉ POD SYSTÉMOVOU DOSKOU, IZOLOVANÉ TRUBICAMI TUBOLIT DG
ROZDELENIE OKRUHOV DILATÁCIOU		
ROZDELENIE OKRUHOV - HRANICA		
RZ 3 - 1. NP (13)		ROZDEĽOVAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA REHAU HKVD SX-AG S PRIETOKOMERMI OSADENÉ V OCEĽOVEJ SKRINKE REHAU UP, RESP. AP /ROZMER PODĽA DĹŽKY ROZDEĽOVAČA/
UK1		OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA UK

ORIENTAČNÁ SCHÉMA

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby!!!
Jednotlivé položky vo výkaze výmer a rozpočte sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu!!

±0,000 = 130,00 m.n.m

syteli, Duklianska 7, MICHALOVCE, 071 01	AUTOR: Ing. Ján Ivanko		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Ivanko	
	VYPRACOVAL: Ing. Silvester Takáč			
ČÍSLO PARE :	STAVBA: DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE		MIESTO STAVBY: Obec Hronovce, k.ú. Domaša	
	INVESTOR: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava	FORMÁT: 33xA4	STUPEŇ : Tend. dokumentácia	DÁTUM: 04/2019
	OBJEKT: SO 01 - DETENČNÉ CENTRUM	DIEL: UVK		
	NÁZOV: 2.NP ROZVODY UVK	MIERKA: 1:50	P. č.: UVK3	