


- ### LEGENDA
- PRÍVOD PLASTOVÉ POTRUBIE S KYSLÍK BARIÉROU REHAURATHERM S 17x2,0
  - - - SPIAČOČKA S TEPLOTOU PRÍVODU 40 °C PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE UKLADANÉ DO SYSTÉMVEJ DOSKY REHAU VARIONOVA 30-2 mm
  - PRÍVOD PLASTOVÉ POTRUBIE REHAU RAUTITAN FLEX PRE NÁPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES, RESP.
  - - - SPIAČOČKA PRE NÁPOJENIE ROZDELOVAČOV PODLAHOVKY, VEDENÉ POD SYSTÉMOVOU DOSKOU, IZOLOVANÉ TRUBICAMI TUBULIT DG
  - - - ROZDELENIE OKRUHOV DILATAČIOU
  - - - ROZDELENIE OKRUHOV - HRANICA
  - RZ 3 - 1. NP (13)
  - ROZDELOVAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA REHAU HKVD SX-AG S PRIETOKOMERMI OSADENÉ V OCELOVEJ SKRINKE REHAU UP, RESP. AP /ROZMER PODLA DĹŽKY ROZDELOVAČA/



Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby!!!  
 Jednotlivé položky vo výkaze výmer a rozpočte sa môžu líšiť po dopracovaní realizáčného projektu!!!

±0,000 = 130,00 m.n.m

AUTOR:	Ing. Ján Ivanko	ZODPOVEDNÝ:	Ing. Ján Ivanko
VYPRACOVÁV:	Ing. Silvester Takáč	PROJEKTANT:	
DOKUMENTAČNÝ ČÍSLO:	071 01	MIESTO STAVBY:	Obec Hronovce, k.ú. Domaša
OBJEKT:	<b>DETNÝ ÚSTAV HRONOVCE</b>	FORMÁT:	10x44
STAVBA:	MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Limbová 2, 837 52 Bratislava	STUPENŔ:	Tend. dokumentácia
ČÍSLO:	SO 01 - DETNÝ CENTRUM	DIEL:	UVK
NÁZOV:	2.NP ROZVODY UVK	MERK:	1:50
		Š.Č.:	04/2019
			UVK4