



LEGENDA:

21K 600/1200 – TELESO DVOJPANELOVÉ S JEDNÝM KONVEKTOROM, VÝŠKA TELESÁ 600mm, DĹŽKA TELESÁ 1600mm
3780 W – VÝKON VYKUROVACIEHO TELESÁ
TS-90-V / 15 / 6,6 – TERMOSTATICKÝ VENTIL / DIMENZIA VENTILU / NASTAVENIE VENTILU
RL 1 / 15 – SPIATOČKOVÝ VENTIL / DIMENZIA VENTILU

POZN.:
VÝŠKY A TRASY POTRUBÍ UPRAVIŤ PODĽA MIESTNYCH PODMIENOK

	Dátum	Meno	Podpis	Stupen	
Vypracoval	02/2019	ING. M.PONDELA		PROJEKT PRE REALIZÁCIU	
Ved.proj.				Formát	
Zod.proj.		ING. M. PONDELA		2xA3	
Názov stavby	REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU ÚK ŠKOLSKÝ INTERNÁT, TRIEDA SNP č.53, BANSKÁ BYSTRICA			Mierka	Číslo kópie
Časť	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			1:75	
Názov výkresu	DISPOZÍCIA 1.NP			Archívne číslo	
				19-03/V3	