





Č.M.	MIESTNOSŤ
001	VSTUP-ZÁDVERIE
002	KANCELÁRIA 1
003	ARCHÍV
004	WC VODIČI EXT.
005	CHODBA
006	KUCHYNKA
007	UPRATOVAČKA
008	WC+PREDS. ŽENY
009	WC MUŽI
010	PREDSIEŇ
011	KANCELÁRIA 2
020	SCHODISKO
021	EXPEDÍCIA
022	EXPED. SKLAD
023	SKLAD
024	ÚNIKOVÁ CESTA
025	ZÁSOB.CHODBA
026	NABÍJAREŇ AKUV.

LEGENDA ELEKTRO

A	SVIETIDLO ANCORA LED I1597 AM771.LED2–PM, 59W, IP65
AN	SVIETIDLO ANCORA LED I1598 AM771.LED2–PM, 59W, IP65
B	SVIETIDLO ANCORA LED I1677 AM771.LED2–PM, 67W, IP65
BN	SVIETIDLO ANCORA LED I1678 AM771.LED2–PM, 67W, IP65
C	LED PANEL DRACO LED CR0402, 45W, IP20, DO PODHLADU
D	LED PANEL DRACO LED CR0400, 40W, IP20, DO PODHLADU
E	SVIETIDLO MATIS PLUS LED, 19W, IP44
F	SVIETIDLO MARINA 1x10W LED, SO SENZOROM POHYBU, IP44
G	ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO PEPS–PC, A2584PC, 2x58W, IP66
GN	DETTO AKO J, + 1x NÚDZOVÁ JEDNOTKA 58W
H	SVIETIDLO A1187 BEATA KR, 18W, IP40
J	SVIETIDLO ALDEBARAN LED CR0723 1x30W. IP65
K	SVIETIDLO INDUS LED, 35W, IP66 + KONZOLA 300mm
N1	NÚDZOVÉ SVIETIDLO TWINS ITW/1W/E/1SE, 1W, IP41
N2	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LUCIA, 1x8W, IP40, 1SE
	1–PÓLOVÝ SPÍNAČ TANGO, 250V, 10A, IP20, POD OMIETKU
	SÉRIOVÝ SPÍNAČ TANGO, 250V, 10A, IP20, POD OMIETKU
	1–PÓLOVÝ SPÍNAČ PLEXO 55 č.1, 250V, 10A, IP55, NA POVRCH
	SÉRIOVÝ SPÍNAČ PLEXO 55 č.5, 250V, 10A, IP55, NA POVRCH
	STRIEDAVÝ SPÍNAČ PLEXO 55 č.6, 250V, 10A, IP55, NA POVRCH
	KRÍŽOVÝ SPÍNAČ PLEXO 55 č.7, 250V, 10A, IP55, NA POVRCH
	SNÍMAČ POHYBU CIRCUMAT, 230V/2A, 360st, DOSAH 6m
	1. F ZÁSUVKA TANGO, 230V/16A, IP20, POD OMIETKU
M	ODSÁVACÍ VENTILÁTOR 230V

POZNÁMKA

1. ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE 50Hz, 400V / TN–S
2. OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM STN 33 2000–4–41
   čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE
   čl. 411.3.2 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE
   čl. 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

NÁZOV MIESTNOSTI – POPIS	VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000–5–51	POZNÁMKA
KANCELÁRSKE PRIESTORY – SUCHÉ, VETRANÉ A VYKUROVANÉ PRIESTORY	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1	
SKLADOVACIE PRIESTORY – SUCHÉ, VETRANÉ A NEVYKUROVANÉ PRIESTORY	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1	
VONKAJŠIE PRIESTORY – CHRÁNENÉ PRIESTORY POD PRÍSTREŠKOM	AA4, AB4, AC1, AD1, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1	
VONKAJŠIE PRIESTORY – NECHRÁNENÉ	AA4, AB4, AC1, AD2 (dážď), AE5, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM AN3, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1	

VYPRACOVAL	JOZEF RUMAN	HLAV.ING.PROJ.	ING. JANÍČEK
ZODP. PROJ.	JOZEF RUMAN	VED. PROJEKCIE	ING. KRISTEL
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOĽČANY
INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany		
STAVBA	**NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY**		
ČÍSLO SO/PS **SO - 21** **SO - 22**	**EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ** **SOCIÁLNO-ADMINISTRATÍVNA BUDOVA**		
PROFESIA	VÝKRES		
ELEKTRO	**ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP, 2.časť**		

POTRAVINOPROJEKTY s.r.o.
POLIANKY 5
841 01 BRATISLAVA
e-mail: janicek@pbc.sk
Tel.: 0902 232 159

ZÁK.ČÍSLO	3001 - 337 - 2016	
DÁTUM	03.2022	PARÉ
STUPEŇ	PROJEKT	
FORMÁT	6 A4	
ARCH.Č.	03413	
MIERKA	1:75	
ČÍSLO VÝKRESU	E-05	