PRÍPOJKA TEPLA DN 32 VEDENÁ Z PLYNOVEJ KOTOLNE V OBJEKTE SO 04 – POMOCNÉ PREVÁDZKY , ENERGETIKA

SO 04 – POMOCNÉ PREVÁDZKY , ENERGETIKA

ROZVOD ÚK VEDENÝ NA PODLAHE V PODKROVÍ

2xAOV 15

2xÚK 32

+4,850

+1,850

±0,000

+0,705

+3,700

+3,680

-1,220

+1,230

ROZVOD ÚK VEDENÝ POD STROPOM V PODHLADE

11K 600x1200 TV 15, PS 15

22K 600x1200 TV 15, PS 15

11K 600x500 TV 15, PS 15

11K 600x600 TV 15, PS 15

21K 600x700 TV 15, PS 15

11K 600x1000 TV 15, PS 15

21K 600x1200 TV 15, PS 15

22K 600x700 TV 15, PS 15

21K 600x1400 TV 15, PS 15

33K 600x800 TV 15, PS 15

33K 600x800 TV 15, PS 15

-101- 15C
-102- 25C
-103- 15C
-104- 25C
-105- 15C
-106- 15C
-107- 25C
-108- 15C
-120-
-121- 15C
-122- 25C
-123- 24C
-124- 24C
-125- 22C
-126-
-127- 22C
-128- 24C
-129- 24C
-130-
-022-

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	MIESTNOSŤ	PLOCHA m²
101	VSTUP , ZÁDVERIE	7,20
102	KANCELÁRIA 3	54,45
103	CHODBA	16,30
104	KUCHYNKA	6,45
105	WC ŽENY	3,45
106	WC MUŽI	3,45
107	KANCELÁRIA 4	21,90
108	ARCHÍV	14,75
120	SCHODISKO	16,55
121	CHODBA	61,95
122	DENNÁ MIESTNOSŤ	43,80
123	ŠATŇA ŽENY	7,70
124	UMYVÁREŇ ŽENY	9,30
125	ŠATŇA MUŽI 1	28,70
126	UMYVÁREŇ MUŽI	11,30
127	ŠATŇA MUŽI 2	49,50
128	UMYVÁREŇ MUŽI	10,45
129	UPRATOVAČKA	3,55
130	VSTUP NA POSCHODIE	15,15

LEGENDA :

- VYKUROVACIA VODA 70°C–PRÍVOD
- VYKUROVACIA VODA 50°C–VRATNÁ
- ZMENA PRIEMERU – REDUKCIA
- STROPNÝ ZÁVES , napr. UPEVŇOVACÍ SYSTÉM fy. HILTI
- PEVNÝ BOD , napr. UPEVŇOVACÍ SYSTÉM fy. HILTI
- OCEĽOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR fy. KORADO typ RADIK KLASIK výška 600mm , PN 10/110°C
- STUPAČKY

POZNÁMKA :

-HORIZONTÁLNY ROZVOD VYKUROVACEJ VODY BUDE VEDENÝ POD STROPOM 2.N.P. V PODHLADE

-HORIZONTÁLNE ROZVODY VYKUROVACEJ VODY OPATRIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU

-MONTÁŽ POTRUBIA KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI

-POTRUBIE VEŠAŤ DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ CEZ PRUŽNÉ ELEMENTY NA TYPOVÉ OBJÍMKY A ZÁVITOVÉ TYČE

-PRI MONTÁŽI NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ POKYNY VÝROBCOV MATERIÁLOV

VZDIALENOSŤ ZÁVESOV POTRUBIA :

DN POTRUBIA	OSOVÁ VZDIALENOSŤ ZÁVESOV
DN 15	1 500mm
DN 20	1 800mm
DN 25	2 000mm
DN 32	2 300mm

Tp=-12°C

PROJEKTANT	Bc. ZEMAN	HL. ING. PROJ.	ING. JANÍČEK	POTRAVINOPROJEKTY s.r.o. POLIANKY 8 841 01 BRATISLAVA e-mail: zemanb.ing@gmail.com tel.: 0905 418 778
ZODP. PROJ.	Bc. ZEMAN	VED. PROJEKCIE	ING. KRISTEL	
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOĽČANY	
INVESTOR	HYZA a.s., ODBOJÁROV 2279/37 , 955 92 TOPOĽČANY			
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY	ZÁK. ČÍSLO	3001 - 337 - 2018	
		DÁTUM	09/2022	PARE
ČÍSLO SOPS	SO 21 - EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ	STUPEŇ	DRS	
	SO 22 - SOCIÁLNO - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA	FORMÁT	12 A4	
		ARCH. Č.	09413	
PROFESIA OBSTREDNÉ KÚRENIE	HLAVNÝ VÝKRESU	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	
	PODORYS 2.N.P.	1:50	ÚK 02	