

LEGENDA :

- VYKUROVACIA VODA 70°C–PRÍVOD
- VYKUROVACIA VODA 50°C–VRATNÁ
- ZMENA PRIEMERU – REDUKCIA
- OCEĽOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR fy. KORADO typ RADIK KLASIK výška 600mm , PN 10/110°C RADIÁTOROVÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- GK GUĽOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ , PN 16/120°C
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S UZATVÁRACÍM VENTILOM , PN 16/120°C
- VK VYPÚŠŤACÍ KOHÚT , PN 16/120°C
- TV TERMOREGULAČNÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY fy. HERZ typ TS-90 , PN 10/120°C –DN 15 , obj. č. 1 7723 91 TERMOSTATICKÁ HLAVICA fy. HERZ , obj. č. 1 7230 05 , 6–28°C , M 28x1,5mm
- PS NASTAVITEĽNÁ UZATVÁRATEĽNÁ RADIÁTOROVÁ SPOJKA PRIAMA fy. HERZ typ RL-5 , PN 10/120°C –DN 15 , obj. č. 1 3923 01

PROJEKTANT	Bc. ZEMAN	HL. INŽ. PROJ.	Ing. JUHÁČEK
ZODP. PROJ.	Bc. ZEMAN	VED. PROJEKCIE	Ing. KRISTEL
KRAJ	NITRIANSKY	MESTO	TOPOĽČANY
INVESTOR	HYZA a.s., ODBOJÁROV 3276/57, 955 62 TOPOĽČANY		
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY	ZAK. ČÍSLO	2021 - 037 - 2018
		DÁTUM	09/2022
ČÍSLO SO/PS	SO 21 - EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ SO 22 - SOCIÁLNO - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA	STUPEŇ	DRS
		FORMÁT	7 A4
		ARCH. Č.	09/13
PROFESIA ÚSTREDNÉ KÚRENIE	NÁZOV VÝKRESU SCHÉMA ZAPOJENIA STUPAČIEK	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU 1:50 ÚK 03

POTRUBNÉROZVODY SLOVAKIA s.r.o. PTS JANKO 9 841 01 BRATISLAVA