Potok Voškova

PP 1"

PP 2"

PP 3"

PP 4"

PP 5"

PP 1

PP 2

PP 3

PP 4

PP 5

822,40

822,29

822,20

822,11

dno nádrže

VRBOVÝ PLOTÍK dl. 106m
VRBY PRIEMER 5cm KAŽDÝCH 2m

max. hladina vody v nádrži

HRÁDZA

1:1,5

500dl.

1:3

3000

VYPUSTNÝ MNÍCH S LÁVKOU

VM

min. 0,5 nad

GABIONOVÝ PRAH 1x9,5x1,5m

VO

BETÓNOVÝ STABILIZAČNÝ PRAH

ODTOKOVÉ POTRUBIE
PVC DN 300

NAVRHOVANÁ AKUMULAČNÁ A POŽIARNA NÁDRŽ
OBJEM VODY 9 237 m³
DĹŽKA PO OBVODE HLADINY 253 m
PLOCHA PRI MAX. HLADINE 3694,8 m²
MAX. HLADINA 823,50 m.n.m

Existujúce jazierko Voškova

S

LEGENDA

- NAVRHOVANÁ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ NA POŽIARNÚ VODU
- KAMENNÁ ZÁHADZKA ZACHYTAVANIE NEČISTOT A NAPLAVENÍN KAMEŇ fr.200-300mm
- GABIONOVÝ PRAH 1x9,5x1,5m
- STABILIZAČNÝ PRAH 0,25/1m Z BETÓNU C30/37 XF4 LICOVANIE SO SVAHOM DNOM
- BREHY NAVRHOVANEJ NÁDRŽE
- NAVRHOVANÁ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ NA POŽIARNÚ VODU
- PRÍVOD VODY DO NADRŽE
- MAXIMÁLNA HLADINA VODY V NADRŽI
- NAVRHOVANÝ VRBOVÝ PLOTÍK
- PP1 - PP1" HLAVNÝ PRIEČNY PROFIL NADRŽE
- PP2 - PP2" POZDĽŽNÉ PROFILY NADRŽE
- VM LÁVKA A VYUSTNÝ MNÍCH Z NÁDRŽE
- VO VYUSTNÝ OBJEKT

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

VYPRACOVAL:
ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
e-mail: volarikova@gascentrum.sk

AUTOR NÁVRHU	ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ ING. MARTIN DZIAK	ČÍSLO KÓPIE	
PROJEKTANT STAVBY	ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ ING. MARTIN DZIAK	STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
		FORMÁT	x A4
MIESTO STAVBY	EXTRAVILÁN JAKUBANY	PARCELA ČÍSLO: C KN 2806, K.U.JAKUBANY	DÁTUM: 4/2023
INVESTOR	Urbárska spoločnosť obce Jakubany,Jakubany 7, 065 12,	MIERKA	1: 350
NÁZOV STAVBY	Vybudovanie lesnej akumulačnej nádrže v katastri obce Jakubany	ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT	SO 01 Vybudovanie lesnej akumulačnej nádrže v katastri obce Jakubany	KLASIFIKÁCIA STAVBY	
OBSAH	SITUÁCIA	ČÍSLO VÝKRESU	2
ČASŤ	SO 01 Vybudovanie lesnej akumulačnej nádrže v katastri obce Jakubany		

V/Š = 500 / 750 (0.38m2)

Allplan 2023