

Příloha č. 1

Technická specifikace

Pro zajištění zálohovaného napájení technologií v objektu DPMB, a.s. v Brně, Tábor 18, požaduje zadavatel dodávku nové UPS s následujícími parametry:

Výkon	$\geq 15.000\text{VA}/12.000\text{W}$
Doba zálohování	cca 10 minut
Vstupní napětí a frekvence	3-fázové, 400V (3f+N) $\pm 20\%$, 50/60 Hz $\pm 10\%$
Výstupní napětí a frekvence	3-fázové, 400V (3f+N) $\pm 1\%$, 50/60 Hz $\pm 2\%$
Tvar výstupního napětí	sinusový

Požadujeme zařízení s vestavěným připojením LAN pro dohled nad UPS.