

OBJEDNÁVATEL: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača IČO: 00 304 557 Zastúpenie: Mgr. Michal Drotován, starosta Kontakt. os.: Ing. Michal Gumenický, projektový manažér		GENERÁLNY PROJEKTANT:  www.stecho.sk STECHO constructions, s.r.o. Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava IČO: 52 920 259 DIČ: 212 11 81 392	
PROJEKTANT ČASTI: EXTELI-PROJEKT, s.r.o. RAČIANSKÁ 78 831 02 BRATISLAVA		AUTOR: PANTOGRAPH, ZAAN ARCHITECTS ZODP. PROJEKTANT: ING. MAREK GEŠNÁBEL VYPRACOVAL: ING. MAREK GEŠNÁBEL	
NÁZOV PROJEKTU: ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ PLICKOVA - I.ETAPA		ČÍSLO ZÁKAZKY: 202201423	
MIESTO STAVBY: Bratislava - Rača, k.ú.: Rača (805866) dotknuté vlastné pozemky - p.č.: 891/296, 891/37			
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU: E05	PARÉ:
ČASŤ DOKUMENTÁCIE: D.1.4 - ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM: 02/2023	
OBJEKT: SO01 ŠPORTOVÉ PLOCHY, DETSKÉ IHRISKÁ, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA		MIERKA: 1:	
NÁZOV VÝKRESU: SÚPIS KÁBLOV			

Súpis káblov RT

P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	dĺžka	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
	Rozvádzač RT							
1	ES01	WL-ES01	CYKY-J 3x1,5	RT	ES01	30	vo svietidlách	svetelný okruh
3	XC01	WL-XC01	CYKY-J 3x2,5	RT	XC01	15	prívod pre zásuvky 230V	zásuvkový rozvod
4	XC02	WL-XC02	CYKY-J 3x2,5	RT	XC02	15	prívod pre zásuvky 230V	zásuvkový rozvod
5	XC03	WL-XC03	CYKY-J 3x2,5	RT	XC03	15	prívod pre zásuvky 230V	zásuvkový rozvod
8	EV-PO	WL-EV-PO	CYKY-J 3x2,5	RT	EV-PO	15	prívod pre prietokový ohrievač	silový rozvod

Montážna firma je povinná do skutkovej projektovej dokumentácie dopísať označenie vývodu, označenie kábla, typ kábla, odkiaľ a kam smeruje, spôsob ukončenia a popis kábla ku všetkým doplneným a zmeneným káblom oproti projektovej dokumentácii!

Montážna firma je povinná vždy označiť prívod a vývod z rozvádzača

Dĺžky káblov sa môžu v skutočnosti meniť v rozsahu 10-20%.