

OBJEDNÁVATEL: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača IČO: 00 304 557 Zastúpenie: Mgr. Michal Drotován, starosta Kontakt. os.: Ing. Michal Gumenický, projektový manažér		GENERÁLNY PROJEKTANT:  www.stecho.sk STECHO constructions, s.r.o. Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava IČO: 52 920 259 DIČ: 212 11 81 392	
PROJEKTANT ČASTI: EXTALI-PROJEKT, s.r.o. RAČIANSKÁ 78 831 02 BRATISLAVA		ZODP. PROJEKTANT: ING. MAREK GEŠNÁBEL VYPRACOVAL: ING. MAREK GEŠNÁBEL	
NÁZOV PROJEKTU: ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ PLICKOVA - I.ETAPA		ČÍSLO ZÁKAZKY: 202201423	
MIESTO STAVBY: Bratislava - Rača, k.ú.: Rača (805866) dotknuté vlastné pozemky - p.č.: 891/296, 891/37			
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU: E04	PARÉ:
ČASŤ DOKUMENTÁCIE: D.2 - ELEKTROINŠTALÁCIA			
OBJEKT: SO02 AREÁLOVÉ OSVETLENIE		DÁTUM: 02/2023	
NÁZOV VÝKRESU: SÚPIS KÁBLOV			

Súpis káblov

P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	dĺžka	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
	Rozvádzač							
1	RA	WL-VO-V1	CYKY-J 5x6	RA	VO-V1	90	prívod pre arealové osvetlenie	silový rozvod
2	RA	WL-VO-V1	CYKY-J 5x1,5	RA	VO-V1	90	prívod pre arealové osvetlenie	rezerva DALI
3	RA	WL-VO-V2	CYKY-J 5x6	RA	VO-V2	130	prívod pre arealové osvetlenie	silový rozvod
4	RA	WL-VO-V2	CYKY-J 5x1,5	RA	VO-V2	130	prívod pre arealové osvetlenie	rezerva DALI
Montážna firma je povinná do skutkovej projektovej dokumentácie dopísať označenie vývodu, označenie kábla, typ kábla, odkiaľ a kam smeruje, spôsob ukončenia a popis kábla ku všetkým doplneným a zmeneným káblom oproti projektovej dokumentácie! Montážna firma je povinná vždy označiť prívod a vývod z rozvádzača Dĺžky káblov sa môžu v skutočnosti meniť v rozsahu 10-20%.								