

OBJEDNÁVATEL: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača IČO: 00 304 557 Zastúpenie: Mgr. Michal Drotován, starosta Kontakt. os.: Ing. Michal Gumenický, projektový manažér		GENERÁLNY PROJEKTANT:  www.stecho.sk		STECHO constructions, s.r.o. Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava IČO: 52 920 259 DIČ: 212 11 81 392	
PROJEKTANT ČASTI: EXTALI-PROJEKT, s.r.o. RAČIANSKÁ 78 831 02 BRATISLAVA		ZODP. PROJEKTANT: ING. MAREK GEŠNÁBEL VYPRACOVAL: ING. MAREK GEŠNÁBEL			
NÁZOV PROJEKTU: ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ PLICKOVA - I.ETAPA			ČÍSLO ZÁKAZKY: 202201423		
MIESTO STAVBY: Bratislava - Rača, k.ú.: Rača (805866) dotknuté vlastné pozemky - p.č.: 891/296, 891/37					
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY			ČÍSLO VÝKRESU: E03		PARÉ:
ČASŤ DOKUMENTÁCIE: D.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA					
OBJEKT: SO07 PRÍPOJKA NN			DÁTUM: 02/2023		
NÁZOV VÝKRESU: SÚPIS KÁBLOV					

Súpis káblov

P.Č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	dĺžka	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
	Rozvádzač							
1	RA	WL-RA	CYKY-J 5x10	RH-1	RA	90	prívod pre rozvádzač RA	silový rozvod
2	RT	WL-RT	CYKY-J 5x6	RA	RT	100	prívod pre rozvádzač RA	silový rozvod

Montážna firma je povinná do skutkovej projektovej dokumentácie dopísať označenie vývodu, označenie kábla, typ kábla, odkiaľ a kam smeruje, spôsob ukončenia a popis kábla ku všetkým doplneným a zmeneným káblom oproti projektovej dokumentácie!

Montážna firma je povinná vždy označiť prívod a vývod z rozvádzača

Dĺžky káblov sa môžu v skutočnosti meniť v rozsahu 10-20%.