



Gymnázium L.Štúra

NAVRH. PREPOJ RE.P EXIST.-R4 NAVRH.
CYKY-J 5Cx10mm2 dl.5m

EXIST. KÁBEL ODKOPAŤ 3m
ZAUSTIŤ DO ROZVÁDZAČA
R4-NAVRHOVANÉHO

ROZVÁDZAČ
RE.P EXIST.

ROZVÁDZAČ
R4-NAVRH.

SO-09
PRÍVOD PATICA CEE
400V/32A/3F-5 PÓL

NAPOJENIE OBJEKTU
SO-09 HYGIENICKÉ A TECH. ZÁZEMIE
CYKY-J 5Cx10mm2 dl.27m

NAPOJENIE RVO/S PRE OBJ.
SO-10 OSVETLENIE DRÁHY
CYKY-J 5Cx6mm2 dl.60m

NAPOJENIE R1,R2,R3 PRE OBJ.
SO-02 FUTBALOVÉ IHRISKO
SO-03 BASKETBALOVÉ IHRISKO
SO-04 HÁDZANÁRSKE IHRISKO
CYKY-J 5Cx6mm2 dl.142m

ROZVODNÁ SIŤ
ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRED
DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ)
OCHRANA PRI PORUČE (PRED
DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ)
VONKAJŠIE VPLYVY

:TN-S,3+N+PE, AC.50Hz,230/400V
:IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,KRYTMI
:SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
ZVÝŠENÁ PRÚDOVÝM OCHRANIČOM
:VIĎ PROTOKOL VONK. VPLYVŮV

- LEGENDA:**
- NAVRH. PREPOJ RE.P EXIST.-R4 NAVRH.
1kv CYKY-J 5Cx10mm2 dl.5m V ZEMI
 - NAPOJENIE OBJEKTU
SO-09 HYGIENICKÉ A TECH. ZÁZEMIE
CYKY-J 5Cx10mm2 dl.27m
 - NAPOJENIE RVO/S PRE OBJ.
SO-10 OSVETLENIE DRÁHY
CYKY-J 5Cx6mm2 dl.60m
 - NAPOJENIE R1,R2,R3 PRE OBJ.
SO-02 FUTBALOVÉ IHRISKO
SO-03 BASKETBALOVÉ IHRISKO
SO-04 HÁDZANÁRSKE IHRISKO
CYKY-J 5Cx6mm2 dl.142m
 - ROZVÁDZAČ R4-NAVRH.
CHRANIČKA FXKV050

3185/9