

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vysvetlenie informácií č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. **VS 50** pre predmet zákazky „**Rekonštrukcia VN rozvodne R22.1 v závode Košice**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku EÚ č. S 71 zn. 2023/S 071-218613 dňa 11. apríla 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 73/2023 zn. 13866 – MSS dňa 12. apríla 2023 (ďalej len „**verejná súťaž**“), poskytujeme Vám predmetné vysvetlenie.

Otázka č. 1:

„Vo Výkaz výmer - PS11: VN Rozvodňa 6,3 kV - Technická špecifikácia, Archívne číslo: 20P007.03.EE-S2, p.č. 1, VN rozvodňa R22.1 je požadované: Izolačné médium: - plyn SF6.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (o. i. plyn SF6 s najvyšším nepriaznivým vplyvom GWP = 22.800) udeľuje v zmysle článku 4 prevádzkovateľom zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vykonávať pravidelné kontroly úniku a v prípade väčšieho množstva tohto plynu v zmysle článku 5 aj pravidelné kontroly funkčnosti systémov detekcie úniku. Okrem toho návrh Nariadenia EU parlamentu a rady č. 2022/0099 o fluórovaných skleníkových plynoch v článku 11 zakazuje uvedenie výrobkov obsahujúcich plyn SF6 na trh s účinnosťou v závislosti od prevádzkového napätia.

Je naozaj obstarávateľom požadované izolačné médium fluorovaný skleníkový plyn SF6, ktorý pre prevádzkovateľa v zmysle uvedeného nariadenia znamená dodatočné prevádzkové náklady a možné komplikácie s dostupnosťou náhradných dielov, alebo obstarávateľ požaduje ekologickú alternatívu plynom izolovaného VN rozvádzača ?“

Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ bude akceptovať riešenie VN rozvádzača s alternatívnym izolačným médiom oproti médiu uvádzanému v projektovej dokumentácii pre výber zhotoviteľa DVZ „20P007.03.EE“, pričom požaduje dodržať technické požiadavky obstarávateľa na umiestnenie, maximálne prípustné rozmery a iné uvedené v bode 1 výkazu výmer záložky „Rozvádzač R22.1“ projektovej dokumentácie DVZ „20P007.03.EE“.

Otázka č. 2:

„Je možné v cenovej ponuke uchádzača predložiť variant vzduchom izolovaného VN rozvádzača za predpokladu dodržania technických požiadaviek, umiestnenia a maximálnych prípustných rozmerov uvedených v bode 1 výkazu výmer záložky „Rozvádzač R22.1?“

Odpoveď č. 2:

Obstarávateľ bude akceptovať riešenie VN rozvádzača s alternatívnym izolačným médiom oproti médiu uvádzanému v projektovej dokumentácii pre výber zhotoviteľa DVZ „20P007.03.EE“, pričom požaduje dodržať technické požiadavky obstarávateľa na umiestnenie, maximálne prípustné rozmery a iné uvedené v bode 1 výkazu výmer záložky „Rozvádzač R22.1“ projektovej dokumentácie DVZ „20P007.03.EE“.

Otázka č. 3:

„Vo Výkaz výmer - PS11: VN Rozvodňa 6,3 kV - Technická špecifikácia, Archívne číslo: 20P007.03.EE-S2 je požadované: p.č. 4 – Úprava RIS, 4.1 - Konfigurácia RIS, implementácia V/V do riadiaceho systému a 4.2.3 - Skúšky komunikácie s doplnenými zariadeniami.

Je súčasťou protiplnení obstarávateľa poskytnutie inžinierskeho nástroja (HW+SW) s oprávnením na:

- konfiguráciu RIS
- úpravu vizualizácie RIS
- úpravu vizualizačného tabla strojníka
- úpravu RIS strojníka – doplnenie, zobrazenie
- konfiguráciu eVSP, implementáciu zariadení do RIS?“

Odpoveď č. 3:

Nie, súčasťou protiplnenia obstarávateľa nie je poskytnutie inžinierskych nástrojov (HW + SW). Uchádzač musí disponovať vlastnými prostriedkami, na ktorých bude nová funkcionality naprogramovaná a otestovaná. Po individuálnom odskúšaní bude nová funkcionality implementovaná do existujúcich systémov.

Otázka č. 4:

„Ktorý hospodársky subjekt (dodávateľ) činností uvedených v otázke č. 3 je obstarávateľom autorizovaný a má byť na uvedené činnosti oslovený?“

Odpoveď č. 4:

Dodávateľom systému RIS je spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., ktorá zároveň vykonáva servis predmetného systému pre obstarávateľa.

Otázka č. 5:

„Na obhliadke dňa 19.04.2023 bolo oznámené, že v predmetnej rozvodni je systém RIS od dodávateľa SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

V spojitosti s článkom 1.2 Zmluvy o dielo je existujúci systém uvedený len referenčne a obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalentné plnenie, ktoré bude rovnocenným spôsobom vyhovovať technickým požiadavkám, je teda možné nahradiť existujúci RIS za nový systém od iného dodávateľa?“

Odpoveď č. 5:

Predmetom dodania nie je náhrada existujúceho systému riadenia a ovládania rozvodní RIS. Obstarávateľ požaduje plnú kompatibilitu s existujúcim systémom RIS.

Otázka č. 6:

„Vo Výkaze výmer - PS11: VN Rozvodňa 6,3 kV - Technická špecifikácia, Archívne číslo: 20P007.03.EE-S2 je požadované: p.č. 2 – R22.1 - pole č. 1 až 21 - systém merania, 2.2 - Skúšky a inžiniering a 2.2.4 - Parametrizovanie a pripojenie elektromerov bilančného merania do nadradeného systému eVSP.

Ktorý hospodársky subjekt (dodávateľ) uvedených činností je obstarávateľom autorizovaný a má byť na uvedené činnosti oslovený?“

Odpoveď č. 6:

Dodávateľom systému pre pripojenie a zber údajov z elektromerov bola firma M-D-J, spol. s r.o., ktorá zároveň vykonáva servis predmetných systémov pre obstarávateľa.

Otázka č. 7:

„Vo Výkaze výmer - PS11: VN Rozvodňa 6,3 kV - Technická špecifikácia, Archívne číslo: 20P007.03.EE-S2 je požadované: p.č. 10 – VZT, 10.1 - VZT miestnosti zabezpečujúca odvod tepelnej záťaže z priestoru S1 a 10.2 – Projekt VZT.

Na obhliadke dňa 19.04.2023 bolo oznámené, že vzduchotechnika už bola zrekonštruovaná a meniť sa nebude.

Musí byť predmetom ponuky aj táto časť Demontáž pôvodnej VZT a montáž novej VZT?“

Odpoveď č. 7:

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť, tak ako uvádza vo Výkaze výmer - PS11: VN Rozvodňa 6,3 kV - Technická špecifikácia, Archívne číslo 20P007.03.EE-S2: p.č. 10 – VZT, 10.1 - VZT miestnosti

zabezpečujúca odvod tepelnej záťaže z priestoru S1: „odvod tepelnej záťaže z priestoru“ samostatným vzduchotechnickým potrubím.

Otázka č. 8:

„V prípade odpovede „Áno“ na otázku č. 7, v akom rozsahu?“

Odpoveď č. 8:

Obstarávateľ požaduje realizovať rozsah prác v zmysle projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa, časť Sprievodná správa, archívne číslo 20P007.03.EE-S1, kapitola 10 Ostatné.

Otázka č. 9:

„Navrhujeme, aby zodpovednosť zhotoviteľa bola obmedzená na úroveň celkovej ceny zmluvy o dielo. Bod 12.4 Zmluvy o dielo, navrhujeme doplniť o nasledovnú vetu: „Celková súhrnná zodpovednosť zhotoviteľa za akékoľvek škody v súvislosti s porušením jednej alebo viacerých povinností podľa tejto zmluvy nepresiahne celkovú cenu diela podľa tejto zmluvy.““

Odpoveď č. 9:

Obstarávateľ pri úprave **zodpovednosti za škodu** vychádza zo všeobecnej právnej úpravy, v zmysle ktorej sa nahrádza predvídateľná priama škoda, pričom sa limitácia škody zásadne neuplatňuje. Škoda, ktorú môže úspešný uchádzač pri vykonávaní diela obstarávateľovi spôsobiť, môže prevyšovať cenu za dielo. Nejedná sa len o poškodenie samotného diela, kde by limitácia škody na sumu zodpovedajúcu 100 % cene za dielo mala opodstatnenie, ale aj iných zariadení obstarávateľa a zmarenie prevádzkovania diela podľa plánu, na ktorý nadväzuje prevádzkovanie ďalších zariadení obstarávateľa. Z tohto dôvodu obstarávateľ k limitácii náhrady škody nepristúpil.

Obstarávateľ na podmienkach uvedených vo vzore zmluvy o dielo trvá a žiadosti záujemcu o prehodnotenie limitácie náhrady škody **nevyhovuje**.

Otázka č. 10:

„Článok 12 Zmluvy o dielo - zmluvná pokuta sa nám javí ako neprimeraná. Navrhujeme ustanoviť celkový limit pre sankcie a v článku 12 doplniť nový bod 12.8:

„Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška zmluvných pokút podľa tejto zmluvy nepresiahne 10% ceny diela.““

Odpoveď č. 10:

Podobne pokiaľ ide o **zmluvné pokuty**, treba uviesť, že obstarávateľ pri nastavení podmienok ich uplatňovania vyšiel z kvalifikovaného odhadu, v akých lehotách je dielo možné vykonať a aké škody mu môže úspešný uchádzač spôsobiť neskorým vykonaním diela, resp. neodstránením takých väd diela, pre ktoré dielo nebude možné užívať. Plnenie týchto povinností je v rukách úspešného uchádzača, pričom nie je možné dostatočne presvedčivo predpokladať, že by škody nemohli presiahnuť 10 % ceny za dielo. Z tohto dôvodu obstarávateľ k limitácii zmluvných pokút nepristúpil.

Obstarávateľ na podmienkach uvedených vo vzore zmluvy o dielo trvá a žiadosti záujemcu o prehodnotenie zmluvných pokút **nevyhovuje**.

V súvislosti s týmto poskytnutým vysvetlením informácií č. 2 obstarávateľ upravuje príslušné lehoty a termíny nasledovne:

1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **2. júna 2023 o 15:00 hod. miestneho času**.
2. Lehota, v ktorej obstarávateľ odporúča záujemcom, aby doručili žiadosti o vysvetlenie, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie, uplynie dňa **19. mája 2023**.
3. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **5. júna 2023 o 10:00 hod. miestneho času**.

Uvedené zmeny budú zanesené aj do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania k verejnej súťaži prostredníctvom korigenda, ktoré bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania.