

NÁVRH VYKUROVACÍCH TELIES						
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	Θ [°C]	Q _{TV} [W]	TYP RADIÁTORA	Q _{TN} [W]
1.01	WC	8,34	24°	934	KORAD 22K 400/900	939
CELKOM				934	< VYHOVUJE	939


LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- DOSKOVÉ OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD - K (KOMPAKT), TEPLTNÝ SPÁD 75/65 C°
- 11K - 600/1000

— DĹŽKA TELESÁ

— VÝŠKA TELESÁ

— TYP TELESÁ
- PRÍVODNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2
- SPIATOČNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2



Autor projektu		Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jozef Cibuľa Ul. Petőfiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149	
Ing. J. CIBUĽA		Ing. J. CIBUĽA	Ing. J. CIBUĽA		
Stavebník: Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince					
Miesto stavby : Areál DSS Čeláre-Kírt', parc.č. 922/3, 922/8, 922/9				Formát	2 x A4
Rekonštrukcia a debarierizácia 6 hygienických zariadení v ubytovacích pavilónoch 1-3 (Lipa, Platan, Javor) v areáli DSS Čeláre-Kírt'				Dátum	Február 2019
				Stupeň	PpOSÚ
				Číslo zákazky	13/2019
Druh projektu: VYKUROVANIE				mierka 1 : 50	č.v. ÚK-02
Výkres : Navrhovaný stav SO 02 Pavilón č. 1. LIPA - Hygienické zariadenie: WC 1.NP					