


LIPA 1. NP - WC



| LEGENDA MIESTNOSTÍ | | |
|--------------------|-------|-----------|
| Č.m. | Názov | Plocha m2 |
| 1.01 | WC | 7,42 |

| Legenda svietidiel | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|
| ozn. | Názov | Krytie |
| B | LED 18 W,1440 lm,4 000 ,230 V | IP 20 |
| N | LED 1x3 W,230 V s autonómnym zdrojom | IP 20 |

LEGENDA :

- Svorka Bernard
- Krabica rozvodná
- Spínač č. 1,10 A,230 V,IP 20
- Spínač 16 A,400 V,IP 40 - otočný
- Svietidlo LED stropné
- Svietidlo LED nástené s autonom. zdrojom
- Rp 3 Rozvodnica WC
- Vedenie pod omietkou
- Vedenie v lište na stene
- Vedenie v rúrkach pod omietkou

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania
- doplnková ochrana : prúdovými chráničmi (RCD)

č. paré

| | | | | |
|--|--------------|----------------|--|-------------------|
| Zodp. projektant | Vypracoval | Tech. kontrola | <div>PaRuM</div> <div>Ing Pavel Ruman</div> <div>Venevská 37</div> <div>990 01 Veľký Krtíš</div> <div>autorizovaný inžinier</div> <div>číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div> | |
| Ing Ruman P. | Ing Ruman P. | | | |
| | | | | |
| Stavebník : Domov sociálnych služieb,Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince | | | Objekt | SO 02 |
| Miesto stavby : Areál DSS Čeláre-Kírt',parc. č. 922/3, 922/8, 922/9 | | | Časť | Elektroinštalácia |
| Názov stavby : Rekonštrukcia a debarierizácia 6 hygienických zariadení v ubytovacích pavilónoch 1 – 3 (Lipa, Platan, Javor) v areáli DSS Čeláre-Kírt' | | | Stupeň | PpSP |
| | | | Zák. číslo | 23/01/2019 |
| | | | Mierka | 1 : 50 |
| | | | Formát | 2A4 |
| | | | Dátum | marec 2019 |
| Názov dokument.: 1NP - svetelné a zásuvkové obvody | | | Č. výkresu EL 1 | |