

LIPA 2. NP - K, WC


LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m2
2.01	Kúpeľňa,WC	6,25
2.02	Kúpeľňa,WC pre zamestnancov	2,83 xx,xx

LEGENDA :

	Svorka Bernard
	Spínač č. 1,10 A,230 V,IP 20
	Spínač č. 5,10 A,230 V,IP 20
	Zásuvka dvoj.,16 A,230 V,IP 20
	Spínač 16 A,400 V,IP 40 - otočný
	Svietidlo LED stropné
	Svietidlo LED nástenné s autonom. zdrojom
	RB 2 Rozvodnica objektu
	Vedenie pod omietkou
	Vedenie v lište na stene
	Vedenie v rúrkach pod omietkou

Legenda svietidiel

ozn.	Názov	Krytie
B	LED 18 W,1440 lm,4 000 ,230 V	IP 20
C	LED 18 W,1440 lm,4 000 ,230 V	IP 54
N	LED 1x3 W,230 V s autonómnym zdrojom	IP 44



Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania
- doplnková ochrana : prúdovými chráničmi (RCD)

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Domov sociálnych služieb,Čeláre-Kirt' 189, 991 22 Bušince			Objekt	SO 03
Miesto stavby : Areál DSS Čeláre-Kirt',parc. č. 922/3, 922/8, 922/9			Časť	Elektroinštalácia
<div>Rekonštrukcia a debarierizácia 6 hygienických zariadení v ubytovacích pavilónoch 1 – 3 (Lipa, Platan, Javor) v areáli DSS Čeláre-Kirt'</div>			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	23/01/2019
			Mierka	1 : 50
			Formát	2A4
			Dátum	marec 2019
Názov dokument.:			Č. výkresu	EL 1
2NP - svetelné a zásuvkové obvody				