

NÁVRH VYKUROVACÍCH TELIES						
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	Θ [°C]	Q <sub>TV</sub> [W]	TYP RADIÁTORA	Q <sub>TN</sub> [W]
1.01	WC	8,80	24°	1003	KORAD 11K 700/900	941
1.02	KÚPEĽŇA	7,31	24°	833	KORAD 11K 700/900	941
CELKOM				1836	< VYHOVUJE	1882


LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- DOSKOVÉ OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD - K (KOMPAKT), TEPLTNÝ SPÁD 75/65 C°
- 11K - 600/1000

— DĹŽKA TELESA

— VÝŠKA TELESA

— TYP TELESA
- PRÍVODNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2
- SPIATOČNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2



Autor projektu		Zodp. projektant		Vypracoval		Ing. Jozef Cibuľa Ul. Petőfiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149			
Ing. J. CIBUĽA		Ing. J. CIBUĽA		Ing. J. CIBUĽA					
Stavebník:		Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince							
Miesto stavby :		Areál DSS Čeláre-Kírt', parc.č. 922/3, 922/8, 922/9				Formát		2 x A4	
Stavba :		<b>Rekonštrukcia a debarierizácia 6 hygienických zariadení v ubytovacích pavilónoch 1-3 (Lipa, Platan, Javor) v areáli DSS Čeláre-Kírt'</b>				Dátum		Február 2019	
						Stupeň		PpOSÚ	
						Číslo zákazky		13/2019	
Druh projektu:		VYKUROVANIE				mierka		č.v.	
Výkres :		Navrhovaný stav							
		SO 05 Pavilón č. 3. JAVOR - Hygienické zariadenie: Kúpeľňa - WC 1.NP				1 : 50		ÚK-05	