

NÁVRH VYKUROVACÍCH TELIES						
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	Θ [°C]	Q <sub>TV</sub> [W]	TYP RADIÁTORA	Q <sub>TN</sub> [W]
1.01	WC	8,88	24°	995	KORAD 11K 700/900	941
1.02	KÚPEĽŇA	7,42	24°	831	KORAD 11K 700/900	941
CELKOM				1826	< VYHOVUJE	1882


LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- DOSKOVÉ OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD - K (KOMPAKT), TEPLTNÝ SPÁD 75/65 C°
- 11K - 600/1000

— DĹŽKA TELESA

— VÝŠKA TELESA

— TYP TELESA
- PRÍVODNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2
- SPIATOČNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2



Autor projektu		Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jozef Cibuľa Ul. Petőfiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149	
Ing. J. CIBUĽA		Ing. J. CIBUĽA	Ing. J. CIBUĽA		
Stavebník: Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince					
Miesto stavby : Areál DSS Čeláre-Kírt', parc.č. 922/3, 922/8, 922/9				Formát	2 x A4
<b>Rekonštrukcia a debarierizácia 6 hygienických zariadení v ubytovacích pavilónoch 1-3 (Lipa, Platan, Javor) v areáli DSS Čeláre-Kírt'</b>				Dátum	Február 2019
				Stupeň	PpOSÚ
				Číslo zákazky	13/2019
Druh projektu:		<b>VYKUROVANIE</b>		mierka <b>1 : 50</b>  č.v. <b>ÚK-06</b>	
Výkres :		<b>Navrhovaný stav</b>			
<b>SO 06 Pavilón č. 3. JAVOR - Hygienické zariadenie: Kúpeľňa - WC 2.NP</b>					