


ROZVÁDZAC RT POHLAD

VOLTAGE SYSTEM 3/NPE-50Hz 400 V/1N-S
 NAPAŤOVÁ SYSTAVA 3/NPE-50Hz 400 V/1N-S
 PROTECTION SELF DISCONNECTION BY SOURCE
 OCHRANA STN 33 2000-4-412007 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA



- NOTES / POZNÁNKY
1. STEEL TINPLATE CUBICLE SWITCHBOARD ON THE WALL TYPE
 DIMENSION (h x w x dp) 800x800x260mm
 OCELOVOPLACHOVÝ ROZVÁDZAC PŘE FOUKHOVU MONTAZ TYP.
 ROZMĚRY (v x š x hl) 800x800x260mm
 2. PROTECTION OF SWITCHBOARD: IP30/20
 KRYTÍ ROZVÁDZACA: IP30/20
 3. INPUT IS EFFECTED FROM ABOVE. OUTLETS ARE EFFECTED FROM ABOVE
 PRÍVODY . VÝVODY ZHORA . Z DOLA
 4. BASIC COATING SYSTEM: RAL 9001
 ZÁKL. NÁTEROVÝ SYSTÉM: RAL 9001

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|--|---------------------|--|
| SGS-MF | | SGS-MF, s.r.o. 90066 Záhorská Ves 218 | | KRESLA | | M. FLUPEK | |
| AUTOR | | Ing. art. Radoslav Štepl | | ZODP. PROJ. | | M. FLUPEK | |
| INVESTOR | | Mesto Maláča, Podskládko 275/A, Maláča | | KONTROLOVAL | | M. FLUPEK | |
| STAVBA | | Zbúvanie zóny pr. Jazda Novina - výstavba stavby a hydroelektr. zariadenia | | STUPEŇ PD | | SP | |
| OBJEKT | | PS ÚL. gen. M. R. Štefánika /, p.č. 4436/1, k.ú. MALÁČA | | DATUM | | 5/2019 | |
| NAZOV | | Rozvádzač RT | | POČET LST | | 2x4 | |
| | | Schéma | | ZÁK. Č. | | INDEX PORADNÝ ČÍSLO | |
| | | | | LSTOV | | 4 | |
| | | | | LST | | 1 | |
| | | | | | | 04 | |

