



MESTO MALACKÝ
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacký

pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
38812/2019

Vybavuje / ☎
Kubinová/ 796 61 79

Malacký
30.07.2019

Vysvetlenie č. 2 a doplnenie „Súťažných podkladov“ podlimitnej zákazky: „Výstavba telocvične – ZŠ Dr. Jozefa Déreya v Malackách“

VVO č. 142/2019 zo dňa 17.07.2019, č. 17464-WYP

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 30.7.2019 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“) poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Aký protipožiarne náter je potrebný na oceľovú konštrukciu – aká je min. odolnosť a ktoré časti konštrukcie majú byť týmto náterom zabezpečené? Verejný obstarávateľ nezverejnil projekt protipožiarnej bezpečnosti, ktorý by tieto parametre udával.

Odpoveď č. 1.:

Požadovaná minimálna požiarne odolnosť pre všetky nosné oceľové konštrukcie je R15.

Verejný obstarávateľ dopĺňa na základe požiadavky záujemcu PD – „Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby“.

Vysvetlenie nemá charakter podstatných zmien a preto verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom.

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Príloha č.1: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393