

Predmet zákazky: Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa- Gastro  
Verejný obstarávateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

### **Doplnenie, vysvetlenie súťažných podkladov č.1 zo dňa 20.05.2023**

#### **Otázka č. 1:**

V uvedenej časti položka č. 44/46 Chladiaci box je uvedený iba objem chladiaceho boxu. Nevieme \_\_\_\_\_ rozmery \_\_\_\_\_ boxu.

Nie je uvedené kde daný box bude umiestnený. Ide o box určený do exteriéru alebo interiéru. Dodáť je potrebné kontajnerový box alebo nutná montáž vstavaného boxu do interiéru budovy. Daná technológia boxu bude umiestnená na streche boxu alebo je nutná inštalácia externej chladiacej jednotky. V prípade umiestnenia chladiacej jednotky do exteriéru nutné presne definovať dĺžku potrubia medzi jednotkou a chladiacim výparníkom. Prívod elektrickej energie, odpad pre odvod kondenzátu zabezpečí obstarávateľ alebo má to byť súčasť dodávky? V tomto prípade je nutná obhliadka.

#### **Odpoveď č.1:**

Technické požiadavky sú uvádzané ako minimálne technické parametre:

Rozmery boxu 3x3x2 m

Umiestnenie: Interiér, dielňa- cukrár, expedícia výrobkov.

Skladá sa z panelov s 60 mm polyuretánovou penovou izoláciou s vysokou hustotou, hnací plyn napr. cyklopentan (CFC a HCFC free). Vnútroný a vonkajší povrch stien z galvanizovanej ocele s povrchovou úpravou náterom z odolného, protišmykového šedého plastu. Spájanie prostredníctvom rýchlopúínacích zámkových spojov vyrobených z vysoko odolných kompozitných materiálov. 1 pravé, samozatváracie dvere s magnetickým tesnením, madlo so zámkom a bezpečnostným otváraním zvnútra. Vnútorne osvetlenie. Chladiaca jednotka v tropikalizovanom prevedení je dodávaná už zabudovaná do jedného panelu. Chladiace médium: R452a. Ovládací panel: podsvietený vypínač Zapnuté/Vypnuté, vypínač vnútorného osvetlenia a digitálne ovládanie s HACCP (sériový port) a chybovými alarmami.

Verejný obstarávateľ umožní záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

#### **Otázka č.2:**

Dobrý deň, poprosím zaslať projektovú dokumentáciu k uvedenej zákazke.

#### **Odpoveď č.2:**

Prikladáme projektovú dokumentáciu.

Objekt SO 07 a SO 03 obsahuje informácie priamo súvisiace s vybavením, ktoré sú predmetom zákazky.

Predmet zákazky: Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa- Gastro

Verejný obstarávateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Objekt SO 01 SO 02 – predložená projektová dokumentácia je použiteľná výlučne k oboznámeniu sa s priestorovým členením, aby potenciálni uchádzači mali k dispozícii rozmery objektov, kde sa bude MTV umiestňovať. V čase, keď sa dokončovala PD totiž nebolo ešte úplne zrejmé materiálno-technické vybavenie, ktoré bude umiestnené do týchto objektov.

Verejný obstarávateľ umožní záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

## **Oprava , doplnenie súťažných podkladov**

### **ČASŤ II.**

#### **DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE**

#### **Pôvodné znenie:**

##### **11. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Obhliadka miesta sa nevyžaduje, nie je potrebná.

#### **Aktuálne znenie:**

##### **11. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY**

11. 1 Verejný obstarávateľ umožní záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. V prípade požiadavky o obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky si môžu záujemcovia dohodnúť termín obhliadky spôsobom podľa komunikácie uvedenej v bode 9. týchto súťažných podkladov.

11.2 Počas obhliadky nebudú záujemcom poskytované iné informácie ako tie, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách a ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky už poskytnutých verejným obstarávateľom.

11.3 Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.

Týmto vysvetlením doplnením je aktualizovaná taktiež Príloha č. 3 Minimálna technická špecifikácia, cenový formulár- aktualizácia sa týka len položky v rámci Časť 2, Chladiaci box.