



LEGENDA:

- LEŽATÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZÁKLADOCH PE-GB
- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE-PRIPOJOVACIE, ODPADNÉ – REHAU RAUPIANO
- POTRUBIE TUKOVEJ KANALIZÁCIE-PRIPOJOVACIE, ODPADNÉ – REHAU RAUPIANO
- LEŽATÉ POTRUBIE TUKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZÁKLADOCH- PE-GB
- LEŽATÉ POTRUBIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZÁKLADOCH PE-PVC
- POTRUBIE STUDENEJ PITNEJ VODY – HERZ PE-RT/AL/PE-HD
- POTRUBIE CIRKULÁCIE TUV-HERZ – PE-RT/AL/PE-HD
- POTRUBIE TEPLÉJ ÚŽITKOVEJ VODY – HERZ-PE-RT/AL/PE-HD
- POTRUBIE POŽIARNEHO VODOU-OCEĽ ZÁV. POZINKOVANÁ
- UMÝVADLO KERAMICKÉ + STOJANKOVÁ BATERIA
- ZÁCHOD ZÁVESNÝ S PODOMETKOVÝM SPLACHOVANÍM
- SANITÁČNE UMÝVADLO + BEZDOTYKOVÁ STOJANKOVÁ BATERIA
- UMÝVADLO IMOBILNÝ+ STOJANKOVÁ BATERIA
- ZÁCHOD ZÁVESNÝ S PODOMETKOVÝM SPLACHOVANÍM-MOBILNÝ

- U
- WC
- SU
- Ui
- WCi
- S
- KD
- PV
- VL
- PZ
- H25/30m
- D1-DX
- K1-KX
- T1-TX
- P.V.1
- V0-VX
- 1
- 2

- HL810
- HL900, 905
- GK DN
- T.C.
- TLAKOVÁ EXPANZNÁ NADoba AIRFIX A12, TLAK PLYNU V EXPANZNEJ NADobe 4 Bar,
- PRETLAK POISTNÉHO VENTILU 8 Bar
- VETRACIA HLAVICA
- PRIVZDUŠNOVACÍ VENTIL
- GULOVÝ KOHÚT SO ZELENÝM PÁKOVÝM OVLÁDANOM HERZ 2100 DN
- TERMOSTAT DO CIRKULÁCIE HERZ C.4011, NASTAVENIE Z VÝROBY 45°C+SPATNÁ KLAPKA

- HL810
- HL900, 905
- GK DN
- T.C.
- TLAKOVÁ EXPANZNÁ NADoba AIRFIX A12, TLAK PLYNU V EXPANZNEJ NADobe 4 Bar,
- PRETLAK POISTNÉHO VENTILU 8 Bar
- VETRACIA HLAVICA
- PRIVZDUŠNOVACÍ VENTIL
- GULOVÝ KOHÚT SO ZELENÝM PÁKOVÝM OVLÁDANOM HERZ 2100 DN
- TERMOSTAT DO CIRKULÁCIE HERZ C.4011, NASTAVENIE Z VÝROBY 45°C+SPATNÁ KLAPKA

Zodp.projektant:

Ing.Patricia Tomečková

Ing. ARCH. BRANISLAV RYZMAN, Atelier BRAT

INVESTOR: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

VYPRACOVAL: Ing.Patricia Tomečková

STUPEŇ: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVBA: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Štáta Lubovňa

POZNÁMKY:

- POTRUBIA TUKOVEJ KANALIZÁCIE MUSIA BYT Z RÚR RAUPIANO-ODOLÁVAJÚCE VYSOKÝM TEPLOTÁM
- KANALIZÁCNE POTRUBIA VEDENE V ZÁKLADOCH MUSIA BYT V Z RÚR PE-ODOLÁVAJÚCICH VYSOKÝM TEPLOTÁM-
- STUPACE POTRUBIA A POTRUBIA VNÚTORNEHO VODOVODU V RAMCI MIESTNOSTI S POTREBOU VODY REALIZOVAT Z RÚR PE-RT/AL/PE-HD -HERZ
- VŠETKY POTRUBIA POŽIARNEHO VODOVODU REALIZOVAT Z RÚR OCEĽOVÝCH ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH
- VO VÝKRESOCH PRE VŠETKY TYPY POTRUBÍ, VRÁTANE PLASTIKOVÝCH POTRUBÍ SU UVÁDZANÉ DIMENZIE – DN
- NAPLOJENIE TECHNOLÓGICKÝCH ZARIADENÍ KUCHYNE KOORDINOVAT S PD TECHNOLOGIE KUCHYNE
- DOPLNENIE VODY PRE SYSTÉM UK MUSÍ BYT OPATRENÉ ODDĽOVACOM SPATNEHO TOKU BAZ295
- NA VYSADENEJ ODBOČKE PRE POTREBY POŽIARNEJ OCHRANY MUSÍ BYT OPATRENÉ ODDĽOVACOM SPATNEHO TOKU BAZ295 , PRED ARMATÚROU BAZ295 MUSÍ BYT OSADENÝ FILTER

ZDRAVOTNÍČNÍKA

AUTOR:	ING. ARCH. BRANISLAV RYZMAN, Atelier BRAT	FORMÁT:	A4
INVESTOR:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2	DÁTUM:	04/2020
VYPRACOVAL:	Ing.Patricia Tomečková	MERKA:	1:50
STUPEŇ:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
STAVBA:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Štáta Lubovňa		
OBJEKT:	SO-07 ODBORNÁ UČEBŇA PRE VÝUKU BARBEČIE		
VÝKRES:	ZVISLÁ SCHÉMA-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA		