

LEGENDA:

- —

STL pripojovací plynovod D 32 - PE, 100 kPa

— + —

Odborné plynové zariadenie - oceľové potrubie, 2,1 kPa

RTP

Skrinka s HUP, RTP STL/NTL, plynomerom a HDUP

PK

Kondenzačný kotol BUDERUS Logamax plus GB192-25iT210SW H, 24 kW, (so zásobníkom TUV – 210 litrov), prípoj 3/4"

20

Plynový sporák, Q=20 kW, prípoj 3/4"

21

Plynový gril, Q=7 kW, prípoj 1/2"

33

Plynový sporák, Q=22 kW, prípoj 3/4"

36

Plynový sporák, Q=11 kW, prípoj 1/2"

37

Plynová opekacia platňa, Q=7 kW, prípoj 1/2"

Vedenie plynovodu v podlahe bude zrealizované v zmysle TPP 704 01, čl. 6.3.3.  
V chráničkách vystupujúcich nad podlahu (min. 50 mm) bude vyvŕtaný otvor Ø10 mm pre možnosť kontroly úniku plynu.

The diagram illustrates a gas supply system layout. A main gas line (STL) runs horizontally across the top. It branches off to various components: a gas meter (RTP) and a condensing boiler (PK) on the left, and several gas appliances (20, 21, 33, 36, 37) on the right. The drawing includes dimensions for pipe lengths and diameters (DN 32, DN 40, DN 25). A legend at the top left explains the symbols used. A title block at the bottom right contains project information.

|                                               |                                                        |             |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ,   |                                                        |             |               |
| stavba:                                       | Jarmočná 108, Stará Lubovňa                            | stupeň:     | sp            |
| autor:                                        | Ing. arch. Rzyman                                      | dátum:      | 01/2020       |
| Ateliér B.R.A.T., s.r.o., Hraničná 5, Poprad  | investor: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 | profesia:   | plynoifikácia |
| tel.: 0908 311 312, mail: brat@atelierbrat.sk | projektant: Ing. Jasenčák                              | č. zákazky: | 202001        |
|                                               | zodp. projektant: Ing. Jasenčák                        | mierka:     | -             |
|                                               |                                                        | návrh       |               |
|                                               |                                                        | č. výkresu: | P.02          |

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.