Situácia stavby 1:250

LEGENDA EXIST. INŽINIERSKYCH SIETÍ: (MIMOAREÁLOVÉ)

- VTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VN PODZEMNÉ VEDENIE
- VODOVOD
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL
- OPTOKÁBEL
- VÝTLAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÝCH VÔD

LEGENDA EXIST. INŽINIERSKYCH SIETÍ: (VNÚTROAREÁLOVÉ - 1.ETAPA)

- EXIST. STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA
- EXIST. VN PRÍPOJKA
- EXIST. NN AREÁLOVÉ ROZVODY
- EXIST. OPTICKÁ PRÍPOJKA
- EXIST. DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- EXIST. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- EXIST. VODOVODNÉ ROZVODY

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽ. SIETÍ: (VNÚTROAREÁLOVÉ - 2.ETAPA)

- SO402.2 ROZŠÍRENIE AREÁLOVEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- SO401.2 ROZŠÍRENIE AREÁLOVEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO001.2 PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ
SO103.2 PRÍSTAVBA A ÚPRAVY V HALE H3
SO104.2 OPORNÉ MÚRY
SO201.2 BÚRACIE PRÁCE
SO202.2 KONEČNÉ TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY
SO401.2 ROZŠÍRENIE AREÁLOVEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
SO402.2 ROZŠÍRENIE AREÁLOVEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
SO501.2 ÚPRAVA AREÁLOVÉHO ROZVODU PLYNU
SO603.2 AREÁLOVÉ NN ROZVODY A VONK. OSVETLENIE

POZNÁMKA:

PRI UKLADANÍ POTRUBIA DO ZEME DODRŽAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI od BUDOV A OSTATNÝCH ZEMNÝCH VEDENÍ V ZMYSLE NORMY STN 73 6005.

PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC INVESTOR ZABEZPEČÍ PRESNÉ VYTÝČENIE TRÁS VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ V PREDMETNOM PRIESTORE STAVBY A JEHO OKOLÍ. KRÍŽOVANIE A OCHRANU SIETÍ JE NUTNÉ ZREALIZOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH PREDPISOV. VÝKOPOVÉ PRÁCE V MIESTACH KRÍŽOVANIA VYKONÁVAŤ RUČNE!

SO 01 PRÍSTAVBA HALY H3
HALA H3
HALA H2
HALA H1
1231/135
1231/400
1231/401
1231/192
1231/243
1231/360
1231/225
1231/318
1231/207
"D" DN 200 8% 27,0m
napojenie do exist. kanalizácie do šachtového dna navŕtaním
"D" DN200, DN50 dl. 78,5m
"D" DN 200 8% 28,0m
Šd1
Šd2
Šd3
Šd21 46,5m
Šd22 46,5m
"D" DN 1200 retenčná nádrž 2% 24m
koniec potrubia DN 1200 zaslepiť. Do záslepky navŕtať a pripojiť škrtiace potrubie PE DN 90 dl. 1m
VRATNICA
VETVA S, DL = 48.41 m
VETVA S, DL = 20.48 m
PVC DN 200
HDP DN 1200
PVC DN 150
PVC DN 300
bet. rigol
asf. cesta
dlažd. chodník
strom
VS
BOD NAPOJENIA UKONČENÉ TELEKOM CHRÁNIČKY
BOD NAPOJENIA DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
DOS 01
2698/95
2670/6
2698/99
2670/10
2698/74
2698/85
2698/130
2698/88
2698/117
2698/137
2698/135
2698/72
2698/129

LEGENDA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

Navrh. trasa stôk dažďovej kanalizácie celk. dl. 78m
– rúry PE rebrovaná hrdlové SN8 DN/ID 1200 dĺžky 24m
– rúry PP korugovaná hrdlové SN8 DN/ID 200 dĺžky 53m
– rúry PE vodovodné PN 10 DN/OD 50x3,0 dĺžky 1m

Šd ○ Vstupná kanalizačná šachta prefabrik. DN 1000– 2ks
Vstupná kanalizačná šachta prefabrik. DN 1500– 1ks

SZ Prípojka od strešného zvodu– 2ks PVC hl. DN/OD 160 SN8 celk. dl. 13m

VÝROBNÝ AREÁL TATRAKON

projekcia

ESC invest s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 27
Dolný Kubín 026 01

investičný celok	PRÍSTAVBA HALY H3
číslo parcely	p.č. 1231/135, 400-408, Matejovce
časť	Vodné stavby
objekt	SO402.2 Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie
obsah	Situácia stavby
miesto stavby	Ulica priemyselná 5668, Poprad
investor	Tatrakon spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad
hlavný ing. projektu	Ing. Ľto Kovalčík
projektant	Ing. Peter Salai
špecialista	Ing. Peter Salai
číslo paré	stupeň pd: PSP
	dátum: 03/2022
	mierka: 1:250
	formát: 5x A4
	číslo výkresu: 01

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č.618/2003 Z.z.