1:75



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZNAČENIE MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI
C119	SKLAD
C120	KANCELÁRIA
C121	PRÍRUČNÝ SKLAD
C122	PRÍPRAVA NA EXPEDÍCIU
C123	CHODBA
C124	KOTOLŇA
C125	PRÍRUČNÝ SKLAD
C126	ŠATŇA MUŽI PRACOVNÁ
C127	HYGIENA MUŽI
C128	ŠATŇA MUŽI CIVILNÁ
C129	UPRATOVAČKA
C130	ŠATŇA ŽENY CIVILNÁ
C131	HYGIENA ŽENY
C132	ŠATŇA ŽENY PRACOVNÁ

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V, TN-C-S
3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V, TN-S
1/N/PE AC, ~50Hz, 230V, TN-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.411.2
- Izolácia živých častí čl.A1
- Zábrany a kryty čl.A2
- Prekážkami čl.B2
- Umiestnením mimo dosah čl.B3

OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 čl.411.3
- Ochranné uzemnenie a pospájanie čl.411.3.1
- Samočinné odpojenie napájanie v systéme TN čl.411.3.2
- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3

MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV V STN 33 2000-4-41 čl.414
DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.415
- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1
- Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2

LEGENDA:

Značka	Popis
	Jednoduchá zásuvka 230V, IP 20
	Podlahová krabica, 3x zásuvka 230V/16A
	Jednoduchá zásuvka 230V, IP 44
	Zásuvka pre lapač hmyzu, 230V IP66
	Zásuvka 5P, 16A, 400V
	Signalizácia
	Trojpólový vypínač, IP 65
	Termostat
	Káblový vývod 230V
	Káblový vývod 400V
XS...	Zásuvková skriňa, 2x230V/16A, 1x400V/32A
M...	Čerpadlo/kompresor
T...	Rozvádzač stroja technológie
R...	Rozvádzač
S...	Tlačítko zap./vyp., CENTRAL STOP
O...	Elektrický ohrievač
T...	Teplovzdušná jednotka
O...	Teplovodný ohrievač vzduchu so žalúziou
V...	Prívodný axiálny ventilátor
V...	Odvodný axiálny stenový ventilátor
V...	Odvodný strešný ventilátor
V...	Odvodný potrubný ventilátor s časovým dobehom, spínaný s osvetlením
V...	Odvodný ventilátor
V...	Odvodný axiálny stenový ventilátor
V...	Nasávací kus, regulačná klapka so servom
K...	Kondenzačná jednotka
C...	Dverná clona
D...	Digestor s osvetlením
R...	Rekuperačná jednotka
	Stúpacie vedenie, káblový rebrík
	Elektrický vývod všeobecný
	Káblová chránička
	Prepojovací kábel CYKY-O 3x1,5mm, ovládací, do samostatnej chráničky
	Káblový žľab - existujúci
	Káblový žľab - nový

POZNÁMKY:
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA, OSTATNÉ VÝKRESY A BLOKOVÁ SCHÉMA
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKT JE VYPRACOVANÝ NA ŽIADOSŤ HLAVNÉHO PROJEKTANTA ZA ÚČELOM VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLEIA A NIE JE MOŽNÉ HO POVAŽOVAŤ ZA REALIZAČNÝ PROJEKT!
- ROZMERY JE POTREBNÉ PREMERAŤ NA STAVBE, PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

©JANELE. WWW.JANELE.SK; JOZEF.JANUSKA@JANELE.SK; JANELE spol. s r.o., POCHABANY 104, IČO: 47568658, DIČ: 2024008228 TENTO DOKUMENT AKO AJ DIELO NIM VYJADRENÉ JE CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM 185/2015 Z. z. Z.Z. A JEHO REPRODUKCIA A POUŽITIE JE MOŽNÉ IBA SO SÚHLASOM DRŽITEĽA LICENCIE

VÝROBNÝ AREÁL TATRAKON

JANELE ELEKTRO ENGINEERING
JANELE Spol. s.r.o.
Pochabany 104
956 38 Pochabany

investičný celok	PRÍSTAVBA HALY H3
číslo parcely	p.č. 1231/135, 400-408, Matejovce
časť	Elektro
objekt	SO103.2 Prístavba a úpravy v hale H3
obsah	Silnoprúdové rozvody
miesto stavby	Ulica priemyselná 5668, Poprad
investor	Tatrakon spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad
hlavný ing. projektu	Ing. Oto Kovalčík
zodpovedný projektant	Ing. Jozef Januška
vypracoval	Ing. Matúš Soták
stupeň pd	PSP
dátum	03/2022
mierka	150
formát	40 x A4

číslo paré

číslo výkresu: E1

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č. 618/2003 Z.z.