1:75



LEGENDA MIESTNOSTI:

OZNAČENIE MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI
C119	SKLAD
C120	KANCELÁRIA
C121	PRÍRUČNÝ SKLAD
C122	PRÍPRAVA NA EXPEDÍCIU
C123	CHODBA
C124	KOTOLŇA
C125	PRÍRUČNÝ SKLAD
C126	ŠATŇA MUŽI PRACOVNÁ
C127	HYGIENA MUŽI
C128	ŠATŇA MUŽI CIVILNÁ
C129	UPRATOVAČKA
C130	ŠATŇA ŽENY CIVILNÁ
C131	HYGIENA ŽENY
C132	ŠATŇA ŽENY PRACOVNÁ

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V, TN-C-S
3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V, TN-S
1/N/PE AC, ~50Hz, 230V, TN-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.411.2
-Izolácia živých častí čl.A1
-Zábrany a kryty čl.A2
-Prekážkami čl.B2
-Umiestnením mimo dosah čl.B3
OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 čl.411.3
-Ochranné uzemnenie a pospájanie čl.411.3.1
-Samočinné odpojenie napájanie v systéme TN čl.411.3.2
-Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3
MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV V STN 33 2000-4-41 čl.414
DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.415
-Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1
-Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2

LEGENDA EXISTUJÚCE ZARIADENIA:

1 Beghelli A258EXSD ACCIAIO EX LED 2X58 SD 4000K
2 Beghelli SpA A236EXSD ACCIAIO EX LED 2X36 SD 4000K
3 GTV LD-SAHER1-DUO-IP65
4 GTV LD-SAHER1-DUO-IP65 – FIRE
5 GTV OA-SALED1-08
6 OPPLE 140044128 LED-HC420-19W-2700K-Apollo-Matt-CT
7 OPPLE 140057169 LEDDownlightRc-P-MW-R200-15W-4000
8 OPPLE 140057171 LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000
9 OPPLE 140057173 LEDDownlightRc-P-MW-R200-23W-4000
10 OPPLE 140057867 LEDWaterproof-P2-L1263-40W-4000
11 OPPLE 140063715 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-4000-WH-U19
12 RP Technik ILEF023SC
13 Veko LHx-D151-07-840-51-nSjcfy21bxcb Magnus IP54 Diffuse 1,53m IK07 5610lm 840 35,6W
14 Veko LHx-D151-07-840-51-nSjcfy21bxcb Magnus IP54 Diffuse 1,53m IK07 5610lm 840 35,6W
15 Veko LHx-D151-07-840-55-nSoGfy21bxbD Magnus IP54 Diffuse 1,53m IK07 9004lm 840 61,3W
16 Veko LHx-D151-07-840-55-nSoGfy21bxbD Magnus IP54 Diffuse 1,53m IK07 9004lm 840 61,3W
17 Veko LHy-D151-07-840-55-nStwfy21bxbl Magnus IP54 Diffuse 1,53m IK07 12014lm 840 87,2W
18 Veko LHy-D151-07-840-55-nStwfy21bxbl Magnus IP54 Diffuse 1,53m IK07 12014lm 840 87,2W
19 Veko LHx-D152-07-840-55-nSx0fy21bxbl Magnus IP54 Diffuse 1,53m IK07 14802lm 840 97,0W
20 Veko LHx-D152-07-840-55-nSx0fy21bxbl Magnus IP54 Diffuse 1,53m IK07 14802lm 840 97,0W
21 Veko LHx-W151-07-840-55-nSsXfy21bxca Magnus IP54 Wide 1,53m IK07 11657lm 840 77,6W
22 Veko LHx-W151-07-840-55-nSsXfy21bxca Magnus IP54 Wide 1,53m IK07 11657lm 840 77,6W
23 Veko LHx-W152-07-840-57-nSD0fy21bxbl Magnus IP54 Wide 1,53m IK07 18522lm 840 116,1W
24 Veko LHx-W152-07-840-57-nSD0fy21bxbl Magnus IP54 Wide 1,53m IK07 18522lm 840 116,1W
25 Veko LWx-D151-10-840-51-nSiefy21bxbH Magnus IP65 Diffuse 1,53m IK10 5019lm 840 33,5W
26 Veko LWx-D151-10-840-51-nSiefy21bxbH Magnus IP65 Diffuse 1,53m IK10 5019lm 840 33,5W
27 Veko LWx-D151-10-840-55-nSr6fy21bxbH Magnus IP65 Diffuse 1,53m IK10 11133lm 840 85,2W
28 Veko LWx-D151-10-840-55-nSr6fy21bxbH Magnus IP65 Diffuse 1,53m IK10 11133lm 840 85,2W
29 Veko LWx-D152-10-840-55-nSwqfy21bxbl Magnus IP65 Diffuse 1,53m IK10 13819lm 840 95,7W
30 Veko LWx-D152-10-840-55-nSwqfy21bxbl Magnus IP65 Diffuse 1,53m IK10 13819lm 840 95,7W
31 Veko LWx-D152-10-840-57-nSAMfy21bxbl Magnus IP65 Diffuse 1,53m IK10 16513lm 840 117,1W
32 Veko LWx-W152-10-840-57-nSDcfy21bxbl Magnus IP65 Wide 1,53m IK10 18006lm 840 116,6W
33 Veko LWx-W152-10-840-57-nSDcfy21bxbl Magnus IP65 Wide 1,53m IK10 18006lm 840 116,6W
34 Beghelli 15030 ACC EM LED24LG SE/SA 123H
35 GL SENSOR 65 IP65 chodbový (89012)
36 MD-O-3M zapustený
37 322 HIGH BAY MULTISENSOR
38 Agola 150W A4S314
39 Agola 180W A4S314
40 RL455016 40W A2M313
41 ZAW013SC
Jednopólový prepínač, r.1
Sériový prepínač, r.5
Striedavý prepínač, r.6
Striedavý prepínač, r.6+6
Krížový prepínač, r.7, IP20
Jednopólový prepínač, r.1, IP44
Sériový prepínač, r.5, IP44
Striedavý prepínač, r.6, IP44
Dvojpólový vypínač r.2, IP54
Napojenie lištového svietidla
Káblový žlab - existujúci

LEGENDA NOVÉ ZARIADENIA:

L01 - SVIETIDLO L01 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV
L01N - SVIETIDLO L01N PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV
L02 - SVIETIDLO L02 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV
L02N - SVIETIDLO L02N PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV
L03 - SVIETIDLO L03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV
L03N - SVIETIDLO L03N PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV
L04 - SVIETIDLO L03N PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ S VIDITEĽNOSTOU DO 60m
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ S VIDITEĽNOSTOU DO 60m
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ S VIDITEĽNOSTOU DO 60m
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ S VIDITEĽNOSTOU DO 60m
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ typ2
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ OSVETLENIE HASIACICH PRÍSTROJOV, NÚDZOVÝCH TLAČIDIEL A STANÍC PRVEJ POMOCI, STROPNÉ-PRISADENÉ
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIER, NÁSTENNÉ
- KÁBLOVÝ ŽLAB - NOVÝ

POZNÁMKY:

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA, OSTATNÉ VÝKRESY A BLOKOVÁ SCHÉMA
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKT JE VYPRACOVANÝ NA ŽIADOSŤ HLAVNÉHO PROJEKTANTA ZA ÚČELOM VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLEIA A NIE JE MOŽNÉ HO POVAŽOVAŤ ZA REALIZAČNÝ PROJEKT!
- ROZMERY JE POTREBNÉ PREMERAŤ NA STAVBE, PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

©JANELE. WWW.JANELE.SK; JOZEF.JANUSKA@JANELE.SK; JANELE spol. s r.o., POCHABANY 104, IČO: 47568658, DIČ: 2024008228 TENTO DOKUMENT AKO AJ DIELO NÍM VYJADRENÉ JE CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM 185/2015 Z. z. Z.Z. A JEHO REPRODUKCIA A POUŽITIE JE MOŽNÉ IBA SO SÚHLASOM DRŽITEĽA LICENCIE

VÝROBNÝ AREÁL TATRAKON

JANELE ELEKTRO ENGINEERING
JANELE Spol. s.r.o.
Pochabany 104
956 38 Pochabany

investičný celok	PRÍSTAVBA HALY H3
číslo parcely	p.č. 1231/135, 400-408, Matejovce
časť	Elektro
objekt	SO103.2 Prístavba a úpravy v hale H3
obsah	Umelé osvetlenie
miesto stavby	Ulica priemyselná 5668, Poprad
investor	Tatrakon spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad
hlavný ing. projektu	Ing. Oto Kovalčík
zodpovedný projektant	Ing. Jozef Januška
vypracoval	Ing. Matúš Soták
stupeň pd	PSP
dátum	03/2022
mierka	150
formát	40 x A4
číslo paré	
číslo výkresu	E2

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č.618/2003 Z.z.